

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Stráž nad Nisou

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
239217	Liberec	Stráž nad Nisou	Stráž nad Nisou	Kateřinská	-688931,510	-971379,310	Požární hydrant	Ano	LT 350	100	20.05.2021	provoz SČVK	0,80	0,35	27,00	ANO		mapa
602245	Liberec	Stráž nad Nisou	Stráž nad Nisou	Kateřinská	-690254,820	-971161,680	Požární hydrant	Ano	OC 350	100	20.05.2021	provoz SČVK	0,80	0,35	27,00	ANO		mapa
52977	Liberec	Stráž nad Nisou	Stráž nad Nisou	Pomněnková	-689506,786	-970728,989	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	20.05.2021	provoz SČVK	0,40	0,26	5,87	ANO		mapa