

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Svijanský Újezd

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
618249	Liberec	Svijanský Újezd	Močítka		-691746,350	-994407,440	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	06.10.2021	provoz SČVK	0,26	0,15	4,46	ANO		mapa
603547	Liberec	Svijanský Újezd	Svijanský Újezd		-691510,080	-993878,990	Požární hydrant	Ano	PVC 225	100	20.10.2020	provoz SČVK	0,40	0,39	7,19	ANO		mapa