

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Sychrov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
340385	Liberec	Sychrov	Sedlejevica		-687950,413	-989086,199	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,30	0,20	5,15	ANO		mapa
373649	Liberec	Sychrov	Vrchovina		-688691,260	-987259,839	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,28	0,18	4,89	ANO		mapa
113889	Liberec	Sychrov	Vrchovina		-688737,870	-987216,010	Požární hydrant	Ano	PVC 90	80	13.09.2021	provoz SČVK	0,30	0,20	5,15	ANO		mapa