

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Všelibice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
450801	Liberec	Všelibice	Březová		-695838,510	-988150,810	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,38	0,23	5,52	ANO		mapa
344641	Liberec	Všelibice	Budíkov		-697142,060	-984580,850	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,42	0,22	5,40	ANO		mapa
213665	Liberec	Všelibice	Budíkov		-697125,520	-984989,660	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,62	0,28	6,09	ANO		mapa
213553	Liberec	Všelibice	Roveň		-695765,070	-985430,280	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,16	4,61	ANO		mapa
213569	Liberec	Všelibice	Roveň		-695915,060	-985420,730	Požární hydrant	Ano	PVC 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,16	4,61	ANO		mapa
213617	Liberec	Všelibice	Roveň		-696398,040	-985532,880	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,36	0,14	4,31	ANO		mapa
344609	Liberec	Všelibice	Roveň		-696503,690	-985359,210	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	06.11.2018	provoz SČVK	0,50	0,19	5,02	ANO		mapa
623371	Liberec	Všelibice	Roveň		-696051,480	-985874,790	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,40	0,13	4,15	ANO		mapa
582725	Liberec	Všelibice	Všelibice		-696940,900	-987166,420	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,58	0,20	5,15	ANO		mapa
230353	Liberec	Všelibice	Všelibice		-697316,590	-985904,000	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	09.09.2021	provoz SČVK	0,36	0,16	4,61	ANO		mapa