

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Bitozeves

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
637444	Louny	Bitozeves	Nehasice	Průmyslová	-796637,383	-1002943,588	Požární hydrant	Ano	PE 250	200	01.12.2021	provoz SČVK	0,60	0,58	120,00	ANO		mapa
637446	Louny	Bitozeves	Tatinná	K Točně	-795935,253	-1003938,154	Požární hydrant	Ano	PE 250	200	01.12.2021	provoz SČVK	0,60	0,58	120,00	ANO		mapa