

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Blšany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
220497	Louny	Blšany	Blšany	Jiráskova	-808268,898	-1019130,483	Požární hydrant	Ne	PVC 90	80	15.10.2021	provoz SČVK	0,54	0,32	6,51	ANO		mapa
78049	Louny	Blšany	Blšany	Náměstí	-807886,450	-1019002,190	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	15.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,20	5,15	ANO		mapa
550735	Louny	Blšany	Blšany	Podbořanská	-808218,120	-1018402,795	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.10.2021	provoz SČVK	0,58	0,38	7,10	ANO		mapa
493130	Louny	Blšany	Liběšovice		-805385,990	-1016211,440	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	15.10.2021	provoz SČVK	0,40	0,20	5,15	ANO		mapa
473793	Louny	Blšany	Siřem		-805427,940	-1017397,940	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	15.10.2021	provoz SČVK	0,42	0,18	4,89	ANO		mapa
66417	Louny	Blšany	Soběchleby		-804623,900	-1019727,290	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,58	0,34	6,71	ANO		mapa
493131	Louny	Blšany	Soběchleby		-804793,739	-1019696,362	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	11.10.2021	provoz SČVK	0,45	0,26	5,87	ANO		mapa