

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Blšany u Loun

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
37425	Louny	Blšany u Loun	Blšany u Loun		-779065,040	-1008400,880	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	18.10.2021	provoz SČVK	0,28	0,17	4,75	ANO		mapa
100977	Louny	Blšany u Loun	Blšany u Loun		-778964,780	-1008737,720	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	18.10.2021	provoz SČVK	0,37	0,20	5,15	ANO		mapa
478065	Louny	Blšany u Loun	Blšany u Loun		-779156,120	-1008601,910	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	18.10.2021	provoz SČVK	0,37	0,20	5,15	ANO		mapa