

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Břvany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

| ID GIS | Okres | Obec | Část obce | Ulice | Souřadnice X | Souřadnice Y | Funkce hydrantu | Nadzemní | DN_mat potrubí | DN hydrantu | Dne | Měření provedl | Tlak hs [MPa] | Tlak hd [MPa] | Průtok [l/s] | Provozu-schopnost | Závady | Odkaz |
|--------|-------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| 260129 | Louny | Břvany | Břvany | Lipová | -787098,250 | -1000957,970 | Požární hydrant | Ne | PVC 110 | 80 | 20.09.2021 | provoz SČVK | 0,44 | 0,25 | 5,76 | ANO | | mapa |
| 251249 | Louny | Břvany | Břvany | Nádražní | -786859,960 | -1001115,860 | Požární hydrant | Ne | PVC 110 | 80 | 20.09.2021 | provoz SČVK | 0,50 | 0,30 | 6,31 | ANO | | mapa |