Přehled požárních hydrantů
OBEC: Černčice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [i/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
612173	Louny	Černčice	Černčice	Havlíčkova	-778872,330	-1006812,180	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,60	0,55	4,30	ANO		mapa
240609	Louny	Černčice	Černčice	Husova	-779572,960	-1007093,000	Požární hydrant	Ne	A 80	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,37	0,23	4,30	ANO		mapa
100641	Louny	Černčice	Černčice	Jablonského	-778799,290	-1006986,740	Požární hydrant	Ne	A 80	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,54	0,33	4,50	ANO		mapa
603527	Louny	Černčice	Černčice	Komenského náměstí	-779231,200	-1006947,580	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,60	0,50	4,50	ANO		mapa
194609	Louny	Černčice	Černčice	Nad Pivovarem	-780050,600	-1007081,770	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,33	0,28	4,30	ANO		mapa
616322	Louny	Černčice	Černčice	Tylova	-779028,170	-1006727,550	Požární hydrant	Ano	LT 300	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,60	0,58	4,70	ANO		mapa
100705	Louny	Černčice	Černčice	Tyršova	-779220,850	-1007228,950	Požární hydrant	Ne	A 100	80	13.09.2023	provoz SčVK	0,45	0,34	4,30	ANO		mapa