

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Bohušovice nad Ohří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
356145	Litoměřice	Bohušovice nad Ohří	Bohušovice nad Ohří	Husovo náměstí	-755662,420	-995646,029	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	28.06.2021	provoz SČVK	0,58	0,21	5,28	ANO		mapa
627201	Litoměřice	Bohušovice nad Ohří	Bohušovice nad Ohří	Máchova	-755914,630	-995268,330	Požární hydrant	Ano	A 200	100	28.06.2021	provoz SČVK	0,56	0,29	6,20	ANO		mapa
520993	Litoměřice	Bohušovice nad Ohří	Hrdly		-754242,994	-996875,936	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	28.06.2021	provoz SČVK	0,50	0,23	5,52	ANO		mapa