

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Brozany nad Ohří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
159713	Litoměřice	Brozany nad Ohří	Brozany nad Ohří	Voborského	-757188,220	-999336,950	Požární hydrant	Ne	PVC 225	80	28.06.2021	provoz SČVK	0,52	0,30	6,31	ANO		mapa
178593	Litoměřice	Brozany nad Ohří	Brozany nad Ohří	Voborského	-756833,359	-999802,460	Požární hydrant	Ano	LT 250	100	28.06.2021	provoz SČVK	0,47	0,22	5,40	ANO		mapa