Přehled požárních hydrantů

OBEC: Brozany nad Ohří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [i/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
178593	Litoměřice	Brozany nad Ohří	Brozany nad Ohří	Voborského	-756833,359	-999802,460	Požární hydrant	Ano	LT 250	100	30.08.2023	provoz SčVK	0,53	0,41	11,30	ANO		mapa
159713	Litoměřice	Brozany nad Ohří	Brozany nad Ohří	Voborského	-757188,220	-999336,950	Požární hydrant	Ne	PVC 225	80	30.08.2023	provoz SčVK	0,51	0,08	22,10	ANO		mapa