

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Chudoslavice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
486001	Litoměřice	Chudoslavice	Chudoslavice		-751696,500	-986154,690	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	25.06.2021	provoz SČVK	0,52	0,14	4,31	ANO		mapa