

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Čížkovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
211569	Litoměřice	Čížkovice	Čížkovice	Benešova	-764068,310	-995499,400	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,48	0,24	5,64	ANO		mapa
566087	Litoměřice	Čížkovice	Čížkovice	Příčná	-764748,200	-995083,250	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,60	0,29	6,20	ANO		mapa