

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Ctiněves

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
150593	Litoměřice	Ctiněves	Ctiněves		-746487,361	-1010113,568	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	02.06.2021	provoz SČVK	0,58	0,20	5,15	ANO		mapa