

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Dobříň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
161505	Litoměřice	Dobříň	Dobříň	Roudnická	-746476,435	-1003255,130	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	03.06.2021	provoz SČVK	0,50	0,20	5,15	ANO		mapa