

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Hoštka

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
389793	Litoměřice	Hoštka	Hoštka	Velešická	-742416,249	-998107,063	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	04.06.2021	provoz SČVK	0,59	0,40	7,28	ANO		mapa
206401	Litoměřice	Hoštka	Kochovice	Kolonka	-743753,938	-998346,012	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	04.06.2021	provoz SČVK	0,56	0,34	6,71	ANO		mapa
389649	Litoměřice	Hoštka	Kochovice	Lužická	-743006,564	-998217,726	Požární hydrant	Ano	PE 160	100	04.06.2021	provoz SČVK	0,56	0,44	7,64	ANO		mapa
186289	Litoměřice	Hoštka	Malešov		-743060,490	-995605,750	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80								mapa