

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Lovosice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
558404	Litoměřice	Lovosice	Lovosice	Průmyslová	-763071,310	-992687,630	Požární hydrant	Ano	PE 160	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,58	0,37	7,00	ANO		mapa
647361	Litoměřice	Lovosice	Lovosice	Teplická	-763183,920	-992094,390	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,55	0,41	7,37	ANO		mapa
391473	Litoměřice	Lovosice	Lovosice	Terezínská	-761564,110	-992803,390	Požární hydrant	Ano	PVC 225	100	22.06.2021	provoz SČVK	0,61	0,58	8,00	ANO		mapa
145857	Litoměřice	Lovosice	Lovosice	Ústecká	-762579,620	-991327,179	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,41	0,15	4,46	ANO		mapa
397729	Litoměřice	Lovosice	Lovosice	Zámecká	-762155,430	-992231,300	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,62	0,40	7,28	ANO		mapa