

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Ploskovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
146449	Litoměřice	Ploskovice	Ploskovice		-751204,869	-988677,179	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	21.06.2018	provoz SČVK	0,36	0,13	4,15	ANO		mapa
175569	Litoměřice	Ploskovice	Ploskovice		-751327,680	-988744,180	Požární hydrant	Ne	LT 100	80	25.06.2021	provoz SČVK	0,39	0,13	4,15	ANO		mapa