

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Straškov-Vodochody

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
151905	Litoměřice	Straškov-Vodochody	Straškov		-751037,660	-1011256,990	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	02.06.2021	provoz SČVK	0,40	0,18	4,89	ANO		mapa
511063	Litoměřice	Straškov-Vodochody	Straškov		-751673,000	-1011052,530	Požární hydrant	Ne	A 200	80	02.06.2021	provoz SČVK	0,46	0,32	6,51	ANO		mapa