

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Třebenice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
374593	Litoměřice	Třebenice	Třebenice	Masarykova	-767363,340	-995763,230	Požární hydrant	Ne	LT 150	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,50	0,41	7,37	ANO		mapa
450129	Litoměřice	Třebenice	Třebenice	Tyršova	-766476,530	-995521,680	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	22.06.2021	provoz SČVK	0,27	0,15	4,46	ANO		mapa