

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Vědomice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
392865	Litoměřice	Vědomice	Vědomice	Na průhonu	-748774,970	-1002471,070	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	02.06.2021	provoz SČVK	0,42	0,32	6,51	ANO		mapa
157121	Litoměřice	Vědomice	Vědomice	Vetelská	-748446,160	-1002360,069	Požární hydrant	Ne	PVC 110	80	02.06.2021	provoz SČVK	0,50	0,24	5,64	ANO		mapa