

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Braňany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
107617	Most	Braňany	Braňany	Bílinská	-785602,640	-985830,680	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	21.10.2021	provoz SČVK	0,40	0,38	7,10	ANO		mapa
649312	Most	Braňany	Braňany	Bílinská	-786484,268	-985625,463	Požární hydrant	Ano	PE 110	150	20.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,25	5,76	ANO		mapa