

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Havraň

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
669443	Most	Havraň	Havraň		-795167,420	-994841,530	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,80	0,60	8,00	ANO		mapa
380689	Most	Havraň	Moravěves		-794494,459	-997665,640	Požární hydrant	Ano	PE 160	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,40	0,25	5,76	ANO		mapa
584975	Most	Havraň	Saběnice		-796092,423	-995026,701	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,45	0,25	5,76	ANO		mapa