

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Horní Jiřetín

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
601289	Most	Horní Jiřetín	Černice		-798435,800	-980886,200	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	22.11.2021	provoz SČVK	0,55	0,20	5,15	ANO		mapa
656655	Most	Horní Jiřetín	Horní Jiřetín	Pod Lesem	-797344,210	-979448,510	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	22.11.2021	provoz SČVK	0,60	0,20	5,15	ANO		mapa
656656	Most	Horní Jiřetín	Horní Jiřetín	Pod Lesem	-797152,790	-980923,030	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	22.11.2021	provoz SČVK	0,65	0,20	5,15	ANO		mapa