

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Lišnice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

| ID GIS | Okres | Obec | Část obce | Ulice | Souřadnice X | Souřadnice Y | Funkce hydrantu | Nadzemní | DN_mat potrubí | DN hydrantu | Dne | Měření provedl | Tlak hs [MPa] | Tlak hd [MPa] | Průtok [l/s] | Provozu-schopnost | Závady | Odkaz |
|--------|-------|---------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------|-------|
| 11297 | Most | Lišnice | Koporeč | | -793125,434 | -995787,929 | Požární hydrant | Ano | PE 90 | 80 | 20.10.2021 | provoz SČVK | 0,50 | 0,25 | 5,76 | ANO | | mapa |
| 667843 | Most | Lišnice | Lišnice | | -792690,470 | -994870,940 | Požární hydrant | Ano | PE 160 | 80 | 20.10.2021 | provoz SČVK | 0,90 | 0,55 | 8,00 | ANO | | mapa |