

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Louka u Litvínova

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
584322	Most	Louka u Litvínova	Louka u Litvínova	K Coubaláku	-790574,710	-979810,640	Požární hydrant	Ano	PE 110	100	24.11.2021	provoz SČVK	0,40	0,20	5,15	ANO		mapa
113153	Most	Louka u Litvínova	Louka u Litvínova	Sokolovská	-790150,040	-980133,450	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,50	0,20	5,15	ANO		mapa