

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Lužice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
14833	Most	Lužice	Lužice		-783688,080	-991696,480	Požární hydrant	Ano	PE 90	100	20.10.2021	provoz SČVK	0,40	0,20	5,15	ANO		mapa
648964	Most	Lužice	Svinčice		-784281,260	-990695,170	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,50	0,40	7,28	ANO		mapa