

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Mariánské Radčice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
419361	Most	Mariánské Radčice	Mariánské Radčice	Komenského	-788543,260	-981823,590	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,35	0,20	5,15	ANO		mapa
4097	Most	Mariánské Radčice	Mariánské Radčice	Luční	-788762,500	-981389,090	Požární hydrant	Ano	PVC 90	80	24.11.2021	provoz SČVK	0,35	0,20	5,15	ANO		mapa