

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Meziboří

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
499597	Most	Meziboří	Meziboří	Markův kopec	-791530,690	-976253,990	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	22.11.2021	provoz SČVK	0,60	0,35	6,81	ANO		mapa
619857	Most	Meziboří	Meziboří	nám. 8. května	-791766,190	-976125,840	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	22.11.2021	provoz SČVK	0,65	0,45	7,73	ANO		mapa
190305	Most	Meziboří	Meziboří	Okružní	-792464,717	-975755,777	Požární hydrant	Ano	PE 110	100	22.11.2021	provoz SČVK	0,70	0,55	8,00	ANO		mapa
412433	Most	Meziboří	Meziboří	Okružní	-792679,503	-975636,336	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	22.11.2021	provoz SČVK	0,60	0,40	7,28	ANO		mapa