

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Most

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
590401	Most	Most	Čepirohy	Čepirožská	-793153,610	-991514,840	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,50	0,35	6,81	ANO		mapa
208577	Most	Most	Komořany		-794379,828	-987497,518	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,75	0,40	7,28	ANO		mapa
100369	Most	Most	Komořany		-795760,820	-986170,550	Požární hydrant	Ano	LT 80	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,50	0,35	6,81	ANO		mapa
590088	Most	Most	Most		-792405,030	-990598,240	Požární hydrant	Ano	OC 250	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,85	0,60	8,00	ANO		mapa
422209	Most	Most	Most	Antonína Dvořáka	-791350,500	-988709,560	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,75	0,40	7,28	ANO		mapa
246865	Most	Most	Most	Česká	-790946,530	-991117,390	Požární hydrant	Ano	OC 150	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,50	8,00	ANO		mapa
551090	Most	Most	Most	Hořanská cesta	-793948,790	-987532,430	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,75	0,40	7,28	ANO		mapa
590730	Most	Most	Most	Hradní	-792177,275	-987037,826	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,45	0,30	6,31	ANO		mapa
58657	Most	Most	Most	Chomutovská	-791149,130	-987974,610	Požární hydrant	Ano	LT 125	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,90	0,50	8,00	ANO		mapa
418129	Most	Most	Most	Jaroslava Průchy	-791374,090	-989657,130	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,40	7,28	ANO		mapa
383601	Most	Most	Most	Jiřího Wolkera	-790312,100	-988963,690	Požární hydrant	Ano	PVC 160	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,38	7,10	ANO		mapa
566410	Most	Most	Most	Josefa Ševčíka	-789722,590	-990381,850	Požární hydrant	Ano	OC 300	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,50	8,00	ANO		mapa
402273	Most	Most	Most	K. J. Erbena	-789931,600	-989914,150	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,45	0,25	5,76	ANO		mapa
654732	Most	Most	Most	Moskevská	-790567,450	-989149,160	Požární hydrant	Ano	LT 200	100	13.10.2021	provoz SČVK	0,70	0,40	7,28	ANO		mapa
609290	Most	Most	Most	Nádražní	-789923,170	-988792,370	Požární hydrant	Ano	PE 160	100	13.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,42	7,46	ANO		mapa

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Most

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
620175	Most	Most	Most	Obránců míru	-791496,550	-989989,920	Požární hydrant	Ano	LT 100	100	13.10.2021	provoz SČVK	0,50	0,40	7,28	ANO		<a href="#">mapa</a>
114465	Most	Most	Most	Okrajová	-793483,560	-989846,990	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,70	0,40	7,28	ANO		<a href="#">mapa</a>
641921	Most	Most	Most	Okružní	-790465,883	-990717,796	Požární hydrant	Ano	LT 150	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,55	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
562888	Most	Most	Most	Pod Koňským vrchem	-792220,110	-989204,810	Požární hydrant	Ano	PE 160	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,35	6,81	ANO		<a href="#">mapa</a>
426737	Most	Most	Most	Prokopova	-792375,280	-988210,615	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,38	7,10	ANO		<a href="#">mapa</a>
487284	Most	Most	Most	Slatinická	-792785,600	-990194,540	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,85	0,55	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
410945	Most	Most	Most	Svatopluka Čecha	-790586,680	-988629,940	Požární hydrant	Ano	PE 225	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,95	0,50	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
499841	Most	Most	Most	Topolová	-790756,846	-990034,311	Požární hydrant	Ano	LT 100	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,70	0,32	6,51	ANO		<a href="#">mapa</a>
467201	Most	Most	Most	V Luhu	-789416,926	-990062,937	Požární hydrant	Ano	PE 250	80	10.09.2020	provoz SČVK	0,52	0,40	7,28	ANO		<a href="#">mapa</a>
628801	Most	Most	Most	Vítězslava Nezvala	-791634,970	-989377,610	Požární hydrant	Ano	LT 100	100	13.10.2021	provoz SČVK	0,65	0,35	6,81	ANO		<a href="#">mapa</a>
206641	Most	Most	Most	Zahradní	-791568,060	-990889,740	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,75	0,50	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
584966	Most	Most	Most	Zázvorová	-789137,230	-990522,880	Požární hydrant	Ano	PE 110	100	13.10.2021	provoz SČVK	0,30	0,25	5,76	ANO		<a href="#">mapa</a>
566409	Most	Most	Most	Žatecká	-792140,690	-989667,540	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,50	0,30	6,31	ANO		<a href="#">mapa</a>
46817	Most	Most	Souš	Hořanská cesta	-793329,266	-987695,297	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,40	7,28	ANO		<a href="#">mapa</a>
34689	Most	Most	Souš	Pod Širokým vrchem	-792786,300	-987384,920	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,95	0,70	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Most

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
655371	Most	Most	Starý Most		-792290,852	-984827,611	Požární hydrant	Ano	OC 500	150	13.10.2021	provoz SČVK	1,30	0,85	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
508162	Most	Most	Velebudice	Dělnická	-791510,856	-991503,825	Požární hydrant	Ano	PVC 110	80	13.10.2021	provoz SČVK	0,80	0,70	8,00	ANO		<a href="#">mapa</a>
56673	Most	Most	Vtelno	Mostecká	-789022,130	-991535,760	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,60	0,40	7,28	ANO		<a href="#">mapa</a>