

Přehled požárních hydrantů

OBEC: Obrnice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
666573	Most	Obrnice	České Zlatníky		-786887,174	-989110,922	Požární hydrant	Ano	LT 500	80	20.10.2021	provoz SČVK	1,50	0,90	8,00	ANO		mapa
46993	Most	Obrnice	Obrnice		-787165,810	-990023,850	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	20.10.2021	provoz SČVK	0,55	0,45	7,73	ANO		mapa