Přehled požárních hydrantů

OBEC: Troskovice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [i/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
603566	Semily	Troskovice	Jivina		-680183,170	-1003514,830	Požární hydrant	Ne	LT 80	80	01.11.2023	provoz SčVK	0,31	0,17	5,80	ANO		mapa
486008	Semily	Troskovice	Tachov		-679502,140	-1003103,260	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	01.11.2023	provoz SčVK	0,19	0,05	7,20	ANO		mapa
486009	Semily	Troskovice	Tachov		-679744,649	-1003138,878	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	01.11.2023	provoz SčVK	0,52	0,33	5,20	ANO		mapa
486010	Semily	Troskovice	Tachov		-679954,824	-1003110,466	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	01.11.2023	provoz SčVK	0,82	0,59	7,00	ANO		mapa
486322	Semily	Troskovice	Tachov		-680073,260	-1002952,054	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	01.11.2023	provoz SčVK	0,72	0,50	6,70	ANO		mapa
677761	Semily	Troskovice	Troskovice		-681901,806	-1003865,119	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	01.11.2023	provoz SčVK	0,40	0,11	4,70	ANO		mapa