Přehled požárních hydrantů
OBEC: Bystřany

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Kontrola provozuschopnosti dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [i/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz
426609	Teplice	Bystřany	Bystřany	Komenského	-773869,560	-977647,500	Požární hydrant	Ne	PE 90	80	21.09.2023	provoz SčVK	0,60	0,30	10,00	ANO		mapa
407521	Teplice	Bystřany	Bystřany	Na hrázi	-773863,476	-978278,839	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	21.09.2023	provoz SčVK	0,61	0,45	10,00	ANO		mapa
1441	Teplice	Bystřany	Bystřany	Novodvorská	-773191,620	-978670,840	Požární hydrant	Ne	PVC 160	80	21.09.2023	provoz SčVK	0,80	0,30	10,00	ANO		mapa
607686	Teplice	Bystřany	Úpořiny	Pražská	-772807,422	-979562,492	Požární hydrant	Ano	PE 110	80	21.09.2023	provoz SčVK	0,93	0,20	10,00	ANO		mapa