

# Přehled požárních hydrantů

## OBEC: Rtyně nad Bílinou

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice se sídlem Teplice, Přítkovská 1869, IČ 49099451

Seznam hydrantů pro účely HZS a projektování staveb

Kontrola provozuschopnosti  
dle § 5, odst. 1 písm. a) zákona  
o požární ochraně

ID GIS	Okres	Obec	Část obce	Ulice	Souřadnice X	Souřadnice Y	Funkce hydrantu	Nadzemní	DN_mat potrubí	DN hydrantu	Dne	Měření provedl	Tlak hs [MPa]	Tlak hd [MPa]	Průtok [l/s]	Provozu-schopnost	Závady	Odkaz	
591054	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Kozlíky		-772316,840	-979892,490	Požární hydrant	Ne	LT 125	80	14.09.2022	provoz SČVK	0,90	0,50	10,00	ANO		mapa	
404881	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Malhostice		-769676,507	-980582,103	Požární hydrant	Ne	PE 90	80									mapa
664973	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Rtyně nad Bílinou		-771097,080	-981020,650	Požární hydrant	Ano	PE 90	80	14.09.2022	provoz SČVK	0,50	0,20	10,00	ANO		mapa	
109473	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Sezemice		-771212,030	-980056,730	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	21.09.2022	provoz SČVK	0,38	0,04	10,70	ANO		mapa	
196001	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Sezemice		-771009,314	-979915,682	Požární hydrant	Ne	PE 110	80	21.09.2022	provoz SČVK	0,62	0,20	10,00	ANO		mapa	
106833	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Velvěty		-772285,306	-980543,078	Požární hydrant	Ne	LT 80	80									mapa
109313	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Vrahožily		-769666,800	-981765,639	Požární hydrant	Ne	PE 90	80									mapa
453297	Teplice	Rtyně nad Bílinou	Vrahožily		-769881,772	-981715,898	Požární hydrant	Ne	PE 90	80									mapa