

# Janov nad Nisou

---

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

pro oddílný kanalizační systém obce Janov nad Nisou  
zakončený čistírnou odpadních vod Janov nad Nisou



# Janov nad Nisou

---

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

**pro oddílný kanalizační systém obce Janov nad Nisou**  
**zakončený čistírnou odpadních vod Janov nad Nisou**

**Vlastník kanalizace 1:**

obec Janov nad Nisou

č.p.520, 468 11 Janov nad Nisou

Identifikační číslo (IČ): 00 26 23 58

**Provozovatel kanalizace:**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

**Schválení kanalizačního řádu:**

**Vlastník:**

**Provozovatel:**

Dne:

Dne:

razítko, podpis: \_\_\_\_\_

Mgr. Daniel David  
starosta

razítko, podpis: \_\_\_\_\_

Ing. Karel Blažek  
ředitel oblastního závodu Liberec

| OBSAH |                                                                                                                                 |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.    | Titulní list kanalizačního řádu .....                                                                                           | 4        |
| 2.    | Předmět kanalizačního řádu .....                                                                                                | 5        |
| 3.    | Všeobecná část .....                                                                                                            | 6        |
| I     | Úvodní ustanovení .....                                                                                                         | 6        |
| II    | Definice pojmů .....                                                                                                            | 6        |
| III   | Provozování kanalizací .....                                                                                                    | 6        |
| IV    | Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu .....                                                                               | 6        |
| V     | Vypouštění odpadních vod do veřejného kanalizačního systému .....                                                               | 7        |
|       | <b>13. Ukazatele nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod<br/>vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu .....</b> | <b>8</b> |
| VI    | Kontrola míry znečištění a množství odpadních vod .....                                                                         | 10       |
| VII   | Havárie .....                                                                                                                   | 11       |
| VIII  | Závěrečná ustanovení .....                                                                                                      | 12       |
| 4.    | Popis území a technický popis kanalizační sítě .....                                                                            | 13       |
| IX    | Popis a hydrotechnické údaje .....                                                                                              | 13       |
| X     | Hydrologické údaje .....                                                                                                        | 17       |
| 5.    | Údaje o ČOV a vodním recipientu .....                                                                                           | 18       |
| XI    | popis ČOV .....                                                                                                                 | 18       |
| XII   | Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění .....                                                                             | 18       |
| XIII  | Současné výkonové parametry ČOV .....                                                                                           | 19       |
| XIV   | Řešení dešťových vod v ČOV .....                                                                                                | 20       |
| XV    | Popis kanalizačních výustí .....                                                                                                | 20       |
| XVI   | Údaje o vodním recipientu .....                                                                                                 | 20       |
| 6.    | Seznam látek, které nejsou odpadními vodami .....                                                                               | 21       |
| 7.    | Producenti odpadních vod .....                                                                                                  | 23       |
| 8.    | Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vyjmenovaných<br>průmyslových producentů.....                            | 26       |
| 9.    | Opatření na kanalizační síti při havarijním nebo mimořádném stavu...                                                            | 27       |
| XVII  | Hlášení mimořádných událostí .....                                                                                              | 29       |
| 10.   | Aktualizace, revize kanalizačního řádu .....                                                                                    | 30       |
| 11.   | Seznam zákonů a předpisů souvisejících s kanalizačním řádem .....                                                               | 31       |
| 12.   | Přílohy .....                                                                                                                   | 32       |

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

**pro kanalizační systém Janov nad Nisou**

**zakončený ČOV Janov nad Nisou**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5103-656992-00262358-3/1**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5103-657018-00262358-4/1**

**Návrh kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.**

Zpracovatel kanalizačního řádu: Bc. Jan Hencel, Ing. Libuše Beránková  
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování: únor/2015

### ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Jablonci nad Nisou.

č.j.:..... ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

## **2. PŘEDMĚT KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

**PŘEDMĚTEM TOHOTO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU JE STANOVENÍ**

- podmínek napojení producentů odpadních vod na předmětný kanalizační systém.
- nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyššího přípustného množství těchto vod
- dalších podmínek provozu kanalizačního systému

### 3.VŠEOBECNÁ ČÁST

#### I.

##### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento kanalizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb. v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění a ostatních souvisejících zákonů a předpisů, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu.

#### II.

##### DEFINICE POJMŮ

2. Kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizační přípojky, odpadní vody, druhy znečištění a ostatní odborné termíny, užívané v tomto kanalizačním řádu definují příslušné zákony a směrnice, jejichž rozhodující výčet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizačního řádu

#### III.

##### PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ

3. Provozovatelem předmětného kanalizačního systému jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen **provozovatel**). Provozovatel současně zajišťuje opravy a údržbu kanalizačních přípojek, které jsou na tento systém napojeny a uloženy v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství
4. Provozovatelem odvodnění pozemku, vnitřní kanalizace stavby včetně části přípojky, jež není uložena na veřejném prostranství, a zařízení sloužícího k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, je vlastník (případně správce) pozemku nebo stavby připojené na kanalizační systém.
5. Provozovatel kanalizačního systému pro veřejnou potřebu je oprávněn vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimi se kanalizace nachází za účelem plnění povinností spojených s provozováním kanalizace.

#### IV.

##### NAPOJENÍ NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

6. Každé napojení na kanalizační systém je podmíněno souhlasem provozovatele kanalizace.
7. Napojení na kanalizační systém pro veřejnou potřebu se provádí kanalizačními přípojkami. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí

od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do kanalizační sítě. Pro zřizování, provozování, a financování kanalizačních přípojek platí zvláštní předpisy. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

8. O napojení kanalizační přípojky z nemovitosti nebo zařízení na veřejný kanalizační systém požádá zájemce provozovatele kanalizace předložením žádosti o zřízení kanalizační přípojky, vybavené náležitostmi stanovenými stavebním řádem a dalšími podmínkami, které určí provozovatel kanalizace. Toto platí také pro stavební úpravy stávajících kanalizačních přípojek, pro změnu užívání objektu nebo jeho části. Činnost při přípravě a realizaci kanalizačních přípojek je provozovatelem zajišťována v souladu s platnými vnitřními postupy společnosti.
9. Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Pro zřízení, napojení a provozování kanalizační přípojky potom platí ustanovení uvedená v tomto kanalizačním řádu.
10. Každý producent odpadních vod má právo být připojen (po dohodě s provozovatelem) na kanalizační systém pro veřejnou potřebu, pokud splní podmínky stanovené platnou legislativou a platným kanalizačním řádem a pokud je to technicky možné.

## **V.**

### **VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU**

11. Do kanalizačního systému pro veřejnou potřebu mohou být vypouštěny pouze odpadní vody v míře znečištění a v množství stanovených kanalizačním řádem.
12. Ukazatele přípustné míry znečištění odpadních vod uvedené v kapitole 3. odst. 13 platí pro všechny producenty odpadních vod napojené na předmětný kanalizační systém, není-li v kapitole 8 tohoto kanalizačního řádu v případě konkrétních producentů odpadních vod stanoveno jinak. Ukazatele přípustné míry znečištění těchto producentů odpadních vod jsou stanovovány individuálně s ohledem na přípustné zatížení kanalizační sítě a na kapacitu ČOV.

**13. Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v kapitole 8**

| Ukazatele                                                                                                                                                    | Symbol                           | Požadované hodnoty | Jednotka             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Chem. spotřeba O <sub>2</sub> dichromanem                                                                                                                    | CHSK <sub>Cr</sub>               | 800                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Biochem. spotřeba O <sub>2</sub> pětidenní                                                                                                                   | BSK <sub>5</sub>                 | 400                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Nerozpuštěné látky                                                                                                                                           | NL                               | 350                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Fosfor celkový                                                                                                                                               | P <sub>celk</sub>                | 10                 | mg . l <sup>-1</sup> |
| Reakce vody                                                                                                                                                  | pH                               | 6,0 – 9,0          |                      |
| Amoniakální dusík                                                                                                                                            | N- NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>  | 45                 | mg . l <sup>-1</sup> |
| Dusík celkový                                                                                                                                                | N <sub>celk</sub>                | 70                 | mg . l <sup>-1</sup> |
| Rozpuštěné anorg. soli                                                                                                                                       | RAS                              | 1 200              | mg . l <sup>-1</sup> |
| Sířany                                                                                                                                                       | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>    | 400                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Chloridy                                                                                                                                                     | Cl <sup>-</sup>                  | 150                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Fluoridy                                                                                                                                                     | F <sup>-</sup>                   | 2                  | mg . l <sup>-1</sup> |
| Tenzidy anionaktivní                                                                                                                                         | PAL-A                            | 6                  | mg . l <sup>-1</sup> |
| Tenzidy neionogenní                                                                                                                                          | PAL-N                            | 6                  | mg . l <sup>-1</sup> |
| Extrahovatelné látky                                                                                                                                         | EL                               | 60                 | mg . l <sup>-1</sup> |
| Uhlovodíky C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub>                                                                                                                  | C <sub>10</sub> -C <sub>40</sub> | 7                  | mg . l <sup>-1</sup> |
| Kyanidy celkové                                                                                                                                              | CN <sup>-</sup> <sub>celk.</sub> | 0,2                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Kyanidy toxické                                                                                                                                              | CN <sup>-</sup> <sub>tox</sub>   | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Fenoly jednosytné (těkající s vodní parou)                                                                                                                   | FN <sub>p</sub>                  | 5                  | mg . l <sup>-1</sup> |
| Celkové železo                                                                                                                                               | Fe                               | 10                 | mg . l <sup>-1</sup> |
| Rtuť                                                                                                                                                         | Hg                               | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Nikl                                                                                                                                                         | Ni                               | 0,1                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Měď                                                                                                                                                          | Cu                               | 0,1                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Chrom celkový                                                                                                                                                | Cr <sub>celk.</sub>              | 0,3                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Chrom šestimocný                                                                                                                                             | Cr <sup>6+</sup>                 | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Olovo                                                                                                                                                        | Pb                               | 0,1                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Arzén                                                                                                                                                        | As                               | 0,1                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Zinek                                                                                                                                                        | Zn                               | 0,5                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Selen                                                                                                                                                        | Se                               | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Molybden                                                                                                                                                     | Mo                               | 0,1                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Kobalt                                                                                                                                                       | Co                               | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Kadmium                                                                                                                                                      | Cd                               | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Stříbro                                                                                                                                                      | Ag                               | 0,1                | mg . l <sup>-1</sup> |
| Vanad                                                                                                                                                        | V                                | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Adsorb. organicky vázané halogeny                                                                                                                            | AOX                              | 0,05               | mg . l <sup>-1</sup> |
| Barva – spektrofotometricky<br>spektr.absorpční koeficient Hg λ 436 nm<br>spektr.absorpční koeficient Hg λ 525 nm<br>spektr.absorpční koeficient Hg λ 620 nm | λ 436 nm<br>λ 525 nm<br>λ 620 nm | 5,5<br>3,5<br>2,5  | m <sup>-1</sup>      |
| Teplota                                                                                                                                                      | T                                | 30                 | °C                   |

14. Specifické ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných od producentů do kanalizace pro veřejnou potřebu, které nejsou uvedeny ve výčtu limitů přípustného znečištění (viz. bod 13 tohoto kanalizačního řádu) musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod, pokud není tímto kanalizačním řádem stanoveno jinak.
15. V případech zvláštních a odůvodněných může po schválení kanalizačního řádu vodoprávním úřadem učinit provozovatel výjimku v limitech, uvedených v kapitole 3 za předpokladu, že budou splněny požadavky na:
- rovnoměrné vypouštění odpadních vod
  - vypouštění odpadních vod jen v určitých hodinách, v určité koncentraci nebo bilanční výši, v určité maximální velikosti jejich odtoků nebo popřípadě v kombinaci těchto způsobů
  - vypouštění odpadních vod v určitém období (např. vegetačním, kampaňovém, zimním, po dobu rekonstrukce, přestavby apod.)
  - poměr ředění vzhledem k množství odpadních vod protékajících kanalizací a jejich míře znečištění
  - způsob, úroveň a technické možnosti čištění odpadních vod na ČOV
  - nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění.
16. Případné změny ve složení a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniž by k tomu byli vyzváni. Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem je definováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace.
17. Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek, jejichž výčet je uveden v příloze č.1 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění, o vodách, může producent vypouštět do kanalizace pouze **na základě povolení vodoprávního úřadu**. Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami, tj. zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky – viz kapitola 6
18. Do veřejného kanalizačního systému nesmí být vypouštěny také následující látky:
- *látky ohrožující zdraví a bezpečnost obsluhovatелů kanalizační sítě, obyvatelstva, dále látky způsobující nadměrný zápach, nebo možnost vzniku infekce*
  - *látky radioaktivní, infekční*
  - *látky narušující materiály kanalizační sítě, ČOV nebo jiných objektů na kanalizaci*
  - *látky způsobující provozní závady nebo poruchy na kanalizační síti či jejím průtoku, případně ohrožující provoz ČOV*
  - *látky hořlavé, výbušné, těkavé, dusivé popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo toxické směsi*
  - *látky jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, tvoří látky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpečné látky*
  - *biologicky nerozložitelné tenzidy*
  - *pesticidy, jedy, látky omamné a žíraviny*
  - *kejda nebo močůvka z chovu domácího nebo hospodářského zvířectva, obsahy septiků a žump*
  - *sole použité v období zimní údržby komunikací v množství přesahujícím ve vzorku hodnotu ukazatele RAS stanovenou tímto kanalizačním řádem*
  - *vody zvyšující nároky na provoz ČOV nadměrným ředěním komunálních vod, jako např. vody drenážní, podzemní, povrchové apod., též vody dešťové z lokalit s oddílnou kanalizací*
  - *látky produkované zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“; dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 38, odst. 1 tyto*

*látky nejsou odpadními vodami, dle § 39 zákona se tyto látky považují za závadné látky, jejichž smísení s odpadními či srážkovými vodami je nežádoucí*

19. Do kanalizačního systému ukončeného čistírnou odpadních vod, **není dovoleno** vypouštět odpadní vody přes septiky ani z domovních ČOV.
20. Fakturace stočného se řídí zvláštními předpisy, které nejsou tímto kanalizačním řádem dotčeny.

## VI.

### KONTROLA MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ A MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

21. Metodiky stanovení jednotlivých ukazatelů znečištění v odpadních vodách dle bodu 13 tohoto kanalizačního řádu vychází z platných technických norem. V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštěné znečištění dle platného znění legislativy.
22. Koncentrace sledovaných ukazatelů musí být stanovena akreditovanou laboratoří (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů).
23. Koncentrace ukazatelů znečištění skutečně vypouštěných odpadních vod se stanovuje z kontrolního vzorku. Typ vzorku a doba odběru se volí tak, aby kontrolní vzorek co nejlépe charakterizoval složení vypouštěných odpadních vod a jejich vliv na kanalizační systém a ČOV.
24. Typ vzorku odpadních vod a jeho rozsah určí provozovatel kanalizace v „Plánu kontroly kvality odpadních vod“. Pokud není v tomto kanalizačním řádu stanoven typ vzorku pro konkrétního odběratele, odebírá se pro kontrolu dodržení limitů průměru vzorek dvouhodinový slévaný ze stejných podílů odebraných v intervalu 15 minut. Pro kontrolu dodržení bilančních hodnot znečištění se odebírají vzorky 24 hodinové slévané ze stejných podílů.
25. V případě, že odpadní vody před vypouštěním do kanalizace potřebují k dodržení přípustné míry znečištění stanovené tímto kanalizačním řádem předchozí čištění, určuje místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku odpadních vod včetně způsobu měření množství vypouštěných odpadních vod jako povinnost odběrateli provozovatel kanalizace dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod.
26. Koncentrace ukazatelů znečištění pro uliční nečistoty splachované do veřejné kanalizace za deště dešťovými vpustmi se zjišťuje ve slévaném vzorku nejméně ze tří stejných podílů během celého trvání odtoku dešťových vod jednoho deště do veřejné kanalizace. Přítomnost a množství těchto látek se zjišťuje těsně před vstupem kanalizační přípojky do kanalizační sítě.
27. Kontrolní vzorek se odebírá v místě napojení kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud v tomto místě není odběr vzorků možný, určí provozovatel veřejné kanalizace společně s producentem náhradní místo vzorkování tak, aby se jednalo vždy o místo, kterým protéká odpadní voda stejného složení jako na vyústění přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu.
28. Při kontrole průtoku a jakosti odpadních vod, vypouštěných do kanalizačních systémů pro veřejnou potřebu, na něž se vztahuje tento kanalizační řád, se vychází z platných smluv o odvádění odpadních vod, ve kterých je dodatkem stanoveno místo a četnost odběrů, typ a rozsah vzorku.
29. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu měří odběratel svým měřicím zařízením, a to v případě, že má zajištěnu dodávku vody z jiného nebo z více zdrojů kromě vodovodu pro veřejnou potřebu. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních

předpisů a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení.

30. Kontrolu kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizačního systému provádí provozovatel kanalizace dle „Plánu kontroly kvality odpadních vod“.
31. Provozovatel nahlásí odběrateli začátek kontrolního odběru vzorku odpadních vod. Odběratel může být odběru přítomen. Provozovatel nabídne část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru odběrateli. O odběru vzorku sepíše provozovatel s odběratelem protokol.
32. Jsou - li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů nebo odběru vzorků odpadních vod, provádí rozbor a odběr kontrolních vzorků odpadní vody akreditovaná laboratoř (předmětem akreditace laboratoře jsou metody stanovení sledovaných ukazatelů a odběry vzorků odpadní vody), na které se producent odpadních vod a provozovatel shodnou.
33. Producent odpadních (zvláštních vod) je povinen umožnit provozovateli kanalizace vstup do svých nemovitostí a zařízení za účelem provedení inspekční kontroly odpadních vod a provozů, ze kterých odpadní vody pocházejí, případně k odebrání vzorku odpadní vody vypouštěné producentem do kanalizace. Dále je producent odpadních vod povinen na vyžádání předložit provozovateli kanalizace výsledky kontrolních rozborů kvality vypouštěných vod prováděných producentem.
34. Při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby než pomine důvod přerušení nebo omezení.
35. Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je definováno v zák. č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
36. Kontrola kvality odpadních vod vypouštěných do recipientu a odpadních vod v průběhu technologického procesu na ČOV probíhá dle schváleného „Plánu kontroly kvality odpadních vod“ zpracovaného provozovatelem na základě požadavků platné legislativy, požadavků provozů kanalizací a ČOV s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám v provozu kanalizací i ČOV. V plánu kontroly je stanoveno vždy místo odběru vzorků, typ vzorku, rozsah stanovovaných ukazatelů a četnost kontroly. Aktualizaci „Plánu kontroly kvality odpadních vod“ provádí provozovatel jednou za rok.
37. Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu dotčeného odběratele.

## VII.

### HAVÁRIE

38. Jakékoliv havárie na zařízení producenta odpadních vod, které by mohly mít nežádoucí dopad na kanalizační systém pro veřejnou potřebu nebo na funkci ČOV, jakož i vniknutí nežádoucích látek do kanalizace, je producent povinen neprodleně ohlásit provozovateli kanalizace, vodoprávnímu úřadu a dispečinku příslušného správce Povodí.
39. Vyrovnání škod z titulu havárií a úniku nežádoucích látek do kanalizace se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a příslušnými vodoprávními předpisy.

40. Opatření při haváriích a poruchách kanalizace při mimořádných situacích na kanalizačním systému jsou uvedeny v kapitole 9 tohoto kanalizačního řádu.

## **VIII.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

41. Tímto kanalizačním řádem se ruší všechny dříve vydané kanalizační řády na předmětný kanalizační systém.
42. Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku provozovatele odškodnit.
43. Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí kanalizační síť a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do původního stavu.

### IX.

#### POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

##### Cíle kanalizačního řádu:

- neohrozit jakost recipientů v povodí kanalizace a podzemních vod v dané lokalitě
- neohrozit kvalitu kanalizační sítě včetně provozu ČOV
- dosažení maximální účinnosti čištění odpadních vod a vhodné kvality kalů
- využití kapacitních možností sítě
- zajištění plynulého bezpečného a hospodárného odvádění odpadních vod
- zaručení maximální bezpečnosti zaměstnanců provozujících kanalizaci pro veřejnou potřebu

##### Charakteristika obce:

Janov nad Nisou leží v rekreační oblasti severně od Jablonce nad Nisou.

Nachází se v nadmořských výškách od 530 – 790 m n. m.

Janov nad Nisou se dnes skládá ze čtyř osad: vlastního Janova, Loučného, Hrabětic a Hraničného. Nachází na břehu říčky Bílá Nisa.

Jedná se o obec do 2500 trvale žijících obyvatel s 250 rekreačními objekty a 26 ubytovacími zařízeními (550 lůžek).

V obci je hlavně rekreační zařízení a částečně drobné průmyslové provozy. Mezi významnější patří VITRUM s. r. o.

Zástavba je rozptýlená, výjimkou je Centrum Janova s Loučnou a Hraničnou ulicí, které tvoří jeden celek.

Zástavba se rozkládá v údolí na obou březích Bílé Nisy, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok, území tak náleží do povodí Nisy. Leží v CHKO a CHOPAV Jizerské hory.

Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat a lze předpokládat částečný rekreační rozvoj. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

## **Technický popis kanalizační sítě obce Janov nad Nisou**

### **Popis stokového systému**

V Janově byla v minulosti nesoustavná stoková síť obsahující jen malou část obce. V 90. letech 20. století a v prvních letech 21. století byla vybudována několika etapách nová kanalizace. Nicméně výstavba kanalizace není dosud ukončena. V budoucnu se počítá s jejím rozvojem dle možností obce. V plánu je napojení splaškové kanalizace na stokovou síť Jablonce nad Nisou a tím na ČOV Liberec.

Obec Janov nad Nisou má v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné jednotné a oddílné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na centrální čistírnu odpadních vod. Kanalizační zařízení vlastní obec Janov nad Nisou a jeho provozovatelem je firma SČVK a.s., závod Liberec. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od části obyvatel obce.

Odkanalizována je severní a střední část obce (od č. e. 1344 a 1348 v Hraničné ke sklárně Vitrum) včetně nejnižší části Bedřichova. V okrajových částech obce (v Loučné) a v horských lokalitách (Malém a Velkém Simerinku) kanalizace není.

### **Technický popis kanalizační sítě**

Oddílná stoková síť je provedena z plastů. Celková délka stok je 5 485 m. Je na ní vybudována 1 odlehčovací komora před čistírnou.

Splašková kanalizace svádí odpadní vody ze severní a střední části obce (od č. e. 1344 a 1348 v Hraničné ke sklárně Vitrum) včetně nejnižší části Bedřichova a z dosti rozptýlené zástavby Hrabětic. Všechny odpadní vody v Janově jsou gravitačně svedeny do sběrače A a jím na ČOV Janov nad Nisou. Z ČOV jsou přečerpávány výtlačným řádem do Bílé Nisy v prostoru pod rozdělovacím objektem na ř. km 5,00.

Nové označení stokových sítí.

- A(T) Výtlačný řád od ČOV Janov má za úkol odvádět vyčištěnou vodu z ČOV pod rozdělovací objekt na Bílé Nise. Téměř v celé délce vede v silnici III/29029 nebo její blízkosti.
- A Hlavní sběrač svádějící odpadní vody z obce. Začíná v horní části Hraničné, naproti ÚV Bedřichov. Krátce prochází územím Bedřichova a pak vede střídavě údolím Bílé Nisy střídavě po obou březích k hotelu Praha a silnicí III/29029 ke sklárně Vitrum. Podchází potok Velký Simerink a krátce na to končí na ČOV Janov.
- A-1 Krátká stoka od domu č. p. 76. a ústí do sběrače A.
- A-2 Začíná v blízkosti hřbitova, kolem kostela a za domem č. p. 542 vede k obecnímu úřadu. Odtud sestupuje místní komunikací do údolí Bílé Nisy a poblíž hotelu Praha ústí do sběrače A.
- A-2a Krátká stoka směřující ke škole. U č. p. 304 napojena do stoky A-2.
- A-2b Odvádí odpadní vody z obecního úřadu a okolních budov
- A-2c Kanalizace není v majetku města a SČVK a. s. ji neprovozuje
- A-3 Původní stoka A-2-1 od domů č. p. 247, 191, 157.
- A-4 Od č. e. 1311 vede silnicí III/29033 k domu č. p. 188, kde ústí do sběrače A.
- A-5 Krátká stoka od č. p. 214 a ústí do sběrače A
- A-6 Krátká odbočka stoky k domu č. p. 469 a ústí do sběrače A.
- A-7 Stoka vedoucí od č. e. 1394 napojuje místní zástavbu do sběrače A.
- A-8 Vede od silnice III/29029 z prostoru u domu č. p. 494 (u obrátky autobusu) dolů k Bílé Nise, kde ústí do sběrače A.

- A-9 Začíná v nejnižší části Malého Simerinku, v místě, kde se místní komunikace z Malého Simerinku napojuje na silnici III/29029 a vede přímo dolů k domu č. p. 314, kde ústí do sběrače A.
- A-10 Začíná z Hraniční od č. e. 1365 asilnicí III/29033, kterou podchází. Na levém břehu ústí do sběrače A pod domem č. p. 131
- A-11 Začíná u domu č. p. 1678 (Bedřichov) a vede téměř celá v místní komunikaci III/29029. U č. p. 1150 v Janově opouští silnici a na levém břehu Bílé Nisy ústí do sběrače A.
- A-11a Vede cestou od domu č. p. 1156 a ústí do stoky A-11
- A-12 Krátká stoky začíná v Bedřichově u č. p. 193, kde podchycuje několik místních domů. Ústí do sběrače A.
- A-13 Začíná u č. e. 1302 v Hraničné (nad vodojemem Hutník). Vede místní cestou a u č. e. 1367 ústí do sběrače A
- A-14 Začíná u domu č. p. 293 v Bedřichově, krátce na to přechází silnici III/29029a u domu č. e. 1600 ústí do sběrače A.

## Délka kanalizačního systému

### Délka kanalizačního systému obce Janov nad Nisou

|                               |       |   |
|-------------------------------|-------|---|
| Celková délka kanalizace..... | 5 488 | m |
| materiál                      |       |   |
| plasty PVC .....              | 5 058 | m |
| plasty PE 90x5,1 .....        | 430   | m |

## Kanalizační přípojky

Celkový počet přípojek 82 o celkové délce 1 230 m.

## Důležité objekty na kanalizaci

Čerpací stanice odpadních vod

### 4.1.1 Čerpací stanice

Na kanalizační síti **nejsou** čerpací stanice odpadních vod.

| ČS | MÍSTO | VÝKON<br>(L/S) | VÝTLAK |
|----|-------|----------------|--------|
|    |       |                |        |

### Odlehčovací komory

Na kanalizační síti nejsou vybudovány odlehčovací komory.

### Havarijní přepad

Na kanalizační síti je vybudován havarijní přepad před ČOV. Přepad je zaústěn do Bílé Nisy.

### Kanalizační šachty

Janov nad Nisou..... 279 ks

Podrobné informace o kanalizační síti a parametrech stok jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace.

K obsluze a kontrole kanalizačního systému slouží zejména revizní – vstupní šachty. Podrobné informace o jejich rozmístění a parametrech jsou uvedeny v provozním řádu kanalizace.

## HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

### Základní hydrologické údaje

Průměrný úhrn srážek za rok – 930,5 mm (800 – 1000 mm)

Průměrný odtokový koeficient – 0,29 – 0,42

Průměrný počet srážkových událostí – 120 – 130 (srážky 1 mm a více)

### Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet obyvatel obce – 1 204

Na jednotný kanalizační systém zakončený ČOV je napojeno cca. 287 obyvatel

Počet přípojek 82 o celkové délce 1 230 m

Celkové množství pitné vody odebírané z vodovodu pro veřejnou potřebu 27 650 litrů/den

Specifický odběr na jednoho připojeného obyvatele – 108 litrů/den

Celkové množství odpadních vod odváděných kanalizací pro veřejnou potřebu 35 607 litrů/den

Specifická produkce na jednoho připojeného obyvatele –124 litrů/den

XI.

POPIS ČOV

**ČOV Janov nad Nisou**

Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV. Skládá se ze dvou aktivačních nádrží o objemu  $2 \times 45 \text{ m}^3$ , dvou ks kalojemů o objemu  $2 \times 11 \text{ m}^3$  a akumulací čerpací šachty o objemu  $12 \text{ m}^3$  (pro přítok), obslužného objektu se strojním vybavením čerpadel, dmychadel, řídicí automatické jednotky a zázemím pro obsluhu ČOV. Max. kapacita zařízení je  $Q_d 75 \text{ m}^3/\text{den}$ , BSK<sub>5</sub> 30 kg/den, CHSK 60 kg/den

Vodoprávní povolení bylo vydáno:

dne: **1. 4. 2009**  
č. j.: **32374/2009**  
vydal: **MěÚ Jablonec nad Nisou, Odbor rozvoje, odd. ŽP**

XII.

KAPACITA ČOV A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

**ČOV Janov nad Nisou**

Projektovaná kapacita ČOV (dle BSK<sub>5</sub>): **500 EO**

Množství odpadních vod:

Průměrný denní tok: 0,87 l/s, 3,13 m<sup>3</sup>/hod, 75 m<sup>3</sup>/den

Maximální okamžitý průtok: 3,39 l/s, 12,19 m<sup>3</sup>/hod,

BSK<sub>5</sub> 30 kg/den

CHSK 60 kg/den

NL 27,5 kg/den

### **XIII.**

#### **SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČOV**

##### **ČOV Janov nad Nisou**

V současné době (tzn. z výsledků měření provedených 1. ½ roku 2013) je na čistírnu odpadních vod připojeno 287 obyvatel z města. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 80 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK<sub>5</sub> je 75 %.

Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány.

#### XIV.

### ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD V ČOV

Nadměrný přítok dešťových vod je před jejich přítokem na ČOV odlehčován již na kanalizační stoce oddělovacím zařízením. Odlehčované vody jsou vedeny stokovou kanalizací přímo do recipientu Bílá Nisa.

#### XV.

### POPIS KANALIZAČNÍCH VÝUSTÍ

Na kanalizačním systému nejsou úseky kanalizace zakončené volnou výustí. Všechny stoky jsou napojeny na ČOV.

#### XVI.

### ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení pro **ČOV Janov nad Nisou** je řeka Bílá Nisa.

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Název recipientu:                         | Bílá Nisa              |
| Kategorie podle vyhlášky č. 178/2012 Sb.: | je významným tokem     |
| Číslo hydrologického profilu:             | 2-04-07-006            |
| Říční kilometr:                           | 5,00                   |
| $Q_{355}$ :                               | 44,71 l/s              |
| Plocha povodí                             | 12,31 km <sup>2</sup>  |
| Specifický odtok                          | 25 l/s.km <sup>2</sup> |

Správce toku: Povodí Labe, státní podnik,  
Víta Nejedlého 951,  
500 03 Hradec Králové

## 6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat níže uvedené látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami (viz §39) a látky uvedené v kapitole 3 bod 18 tohoto kanalizačního řádu.

### Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády podle § 38 odst. 5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

### Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

#### 9. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

|          |             |              |             |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1. zinek | 6. selen    | 11. cín      | 16. vanad   |
| 2. měď   | 7. arzen    | 12. baryum   | 17. kobalt  |
| 3. nikl  | 8. antimon  | 13. berylium | 18. thalium |
| 4. chrom | 9. molybden | 14. bor      | 19. telur   |
| 5. olovo | 10. titan   | 15. uran     | 20. stříbro |

#### 10. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

11. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
12. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
13. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
14. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
15. Fluoridy.
16. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
17. Kyanidy
18. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

## 7. PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu v obci vznikají:

- v bytovém fondu (obyvatelstvo)
- při výrobní činnosti (průmyslové podniky, provozovny)
- v zařízeních občanské vybavenosti - Odpadní vody z občanské vybavenosti jsou (kromě srážkových vod) vody zčásti splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. U producentů odpadních vod ze sféry činností (služeb), nedochází k produkci technologických odpadních vod, takže tyto odpadní vody neovlivňují významně kvalitu odpadních vod v kanalizační síti.
- srážkové a povrchové vody
- jiné (balastní) vody

Producenti, jejichž hodnoty znečištění odpadních vod **nepřekračují míru znečištění** stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a **nemají** předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace

Drobní znečišťovatelé typu školská zařízení, restaurační zařízení, sportovní zařízení a drobné služby (obchody, kadeřnické a masérské salony, opravy oděvů nebo obuvi apod.) nejsou v tomto výčtu uvedeni.

U těchto znečišťovatelů se provádí kontrola kvality vypouštěných odpadních vod pouze v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění.

Producenti, jejichž vodoprávním úřadem povolené hodnoty znečištění odpadních vod **nepřekračují míru znečištění** stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a **mají** předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

### **Sledování producenti**

Na stokové síti se nenachází sledování producenti.

### **Stomatologické ordinace**

V Janově nad Nisou není stomatologická ordinace. Nejbližší péče je v nedalekém Jablonci nad Nisou.

Tito producenti mají povinnost sledovat kvalitu odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Četnost odběru a typ a rozsah vzorku je určen typem zařízení pro předčištění odpadních vod a typem výroby producenta. Odběr vzorku se vždy provádí na výstupu ze zařízení, popř. na místě zaústění odpadních vod z areálu producenta do veřejné kanalizace. Pro jednotlivé typy zařízení je stanoveno:

#### **Odlučovač tuků:**

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Četnost odběrů: | 4x ročně (1x za 3 měsíce)                                                        |
| Typ vzorku:     | dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění |

Rozsah vzorku: EL, NL, CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, pH

#### Odlučovač ropných látek:

##### a) parkovací plochy

Četnost odběrů: 2x ročně (1x za 6 měsíců)  
Typ vorku: bodový vzorek odebíraný za deště  
Rozsah vzorku: C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>, NL, CHSK<sub>Cr</sub>,

##### b) ostatní

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)  
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění  
Rozsah vzorku: C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>, NL, CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>

#### Čistírna odpadních vod:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)  
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění  
Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod

#### Neutralizační stanice:

Četnost odběrů: 4x ročně (1x za 3 měsíce)  
Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění  
Rozsah vzorku: dle složení odpadních vod

#### Odlučovač amalgámu:

Jedná se o vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky a podle zákona č. 254/2001 Sb. **musí být povoleno vodoprávním úřadem**. Pro provoz odlučovače musí být splněny následující podmínky:

- Je používán výhradně odlučovač s doložitelnou účinností
- Účinnost odlučovače amalgámu je pravidelně přezkušována kompetentní institucí
- Jsou dodržovány pokyny výrobce odlučovače k jeho řádnému provozu
- Je zabezpečen pravidelný servis odlučovače, o kterém jsou vedeny záznamy

**Pro konkrétní producenty jsou četnost odběru a typ a rozsah vzorku stanoveny v dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a mohou být stanoveny odlišně od uvedených podmínek.**

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod namátkově nebo v případě zjištěného negativního ovlivnění kanalizace nebo technologie čištění.

Producenti s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu

**Na kanalizační stoce se nenachází producenti překračující limity kanalizačního řádu.**

Provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod výše uvedených producentů jsou uvedeny v kapitole 8. Pro ukazatele znečištění, které nejsou v limitech pro jednotlivé producenty uvedeny, platí limity jako pro běžné producenty uvedené v kapitole 3 bod 13.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pravidelně podle platného Plánu kontroly kvality odpadních vod, schvalovaného vedením společnosti pro každý kalendářní rok.

## 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ

### 1. Název

IČO:

Druh činnosti:

Druh odpadních vod:

Místo odběru:

Typ vzorku:

Četnost vzorků:

Max. množství vypouštěných OV:      l/s      m<sup>3</sup>/den      m<sup>3</sup>/rok

| Ukazatele | Koncentrace<br>průměr<br>[mg/l] | Koncentrace<br>max.<br>[mg/l] | Bilance max.<br>[kg/rok] |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|           |                                 |                               |                          |
|           |                                 |                               |                          |
|           |                                 |                               |                          |

## 9. OPATŘENÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI PŘI HAVARIJNÍM NEBO MIMOŘÁDNÉM STAVU

Případné poruchy nebo havárie jsou hlášeny v první řadě provozovateli.

Provozovatel podává hlášení dle vyhodnocení situace dále příslušným orgánům (vodoprávní úřad, správce toku, hasiči, policie apod.). **Telefonní kontakty jsou uvedeny v odstavci XVI - hlášení mimořádných událostí.**

Provozovatel postupuje při likvidaci poruchy nebo havárie dle provozního řádu a odpovídá za uvedení kanalizace pro veřejnou potřebu do provozu. Náklady spojené s odstraněním poruchy nebo havárie hradí viník.

Havarijní nebo mimořádný stav může nastat:

- plánovanou odstávkou nebo havarijní závadou ČSOV či jiného objektu na kanalizačním systému
- vniknutím látek uvedených v kapitole 3 bod 18 do kanalizace
- vniknutím zvláště nebezpečných a nebezpečných látek (kapitola 6) do kanalizace
- vniknutím ropných produktů do kanalizace
- překročením limitů KŘ, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod
- havárií na stavební části kanalizační sítě
- závadou na zařízení
- ucpávkou na kanalizační síti
- omezením kapacity stokového systému a následným vzdouváním hladiny OV na terén
- ohrožením pracovníků kanalizační sítě
- živelní pohromou – průchodem velkých vod

Důsledkem havarijního nebo mimořádného stavu může být havárie ohrožující vodní prostředí.

Definice havárie na vodním prostředí dle vodního zákona (§ 40 zákona 254/2001 Sb.):

1. Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
2. Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvláště nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.
3. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

## Činnost při zjištění mimořádných stavů

- v případě plánované odstávky nebo havarijní závady na ČSOV nebo jiném objektu na kanalizačním systému provozovatel požádá producenty odpadních vod o snížení množství vypouštěné vody, případně využije rezervní zařízení a zajistí opravu.
- současně je pracovník provozovatele povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba. Dle této směrnice informuje dispečink provozovatele kanalizace příslušné úřady a instituce o nastalé situaci. V případě plánovaných odstávek kratších než 24 hodin bude požádán správce toku o předběžné vyjádření a informován vodoprávní úřad elektronickou formou o mimořádné události dle uvedené směrnice. U plánovaných odstávek nad 24 hodin bude požádán správce toku a vodoprávní úřad o souhlas v dostatečném časovém předstihu.
- producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace a ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu ( i potenciální)
- při zjištění látek, které do stokové sítě nepatří, musí provozovatel zjistit zdroj znečištění a vynaložit maximální úsilí k jeho likvidaci. Provozovatel kanalizace zajistí kontrolní vzorkování na přítoku na ČOV a na dalších místech dle uvážení pracovníků provozu kanalizací za účelem zjištění možného původce znečištění závadnými látkami. Příjemce informace (strojník, mistr) je povinen zapsat tuto skutečnost do provozního deníku a nahlásit jako mimořádnou událost v kvalitě vypouštěné odpadní vody na koordinační dispečink podle směrnice Poruchová služba.
- u provozovatele poškozeného zařízení je třeba zamezit dalšímu úniku nežádoucích látek do kanalizace (např. uzavřením plnicích nebo vypustních otvorů, utěsněním děr nebo trhlin v nádrži, zachycením kapalin do jiných nádob nebo přečerpáním obsahu nádrže, přechodně se uzavřou kanalizační vpusti, šachty apod.).
- v území postiženém havárií se utěsní dešťové kanalizační vpusti, pokud je to účelné
- provedou se terénní úpravy (vykopání stružek apod.), které umožní odvedení uniklých nežádoucích látek tak, aby nevnikaly do kanalizace, pokud je to účelné
- k zachycení nežádoucích látek vniklých do kanalizace se umístí ve vhodných objektech kanalizační sítě (oddělovací komory, výustní objekty) norná stěna, kde dojde k zachycení většiny uniklých látek.
- odstranění ropných produktů se provede v případě malého množství - vybráním nádobou, u většího množství - odčerpáním vhodným čerpadlem, zachycením v sorbentu, který se po zachycení ropných produktů mechanicky odstraní (likvidace zachycených ropných látek, případně jejich směsí se sorbentem může být likvidována pouze firmou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem)
- provozovatel zajistí odstranění ucpávky vyčištěním šachty nebo propláchnutím tlakovou vodou. V případě, že se jedná o rozsáhlejší havárii, je třeba zajistit dle možností obtok u neprůtočného místa
- v zátopových oblastech řeší situace při zvýšené hladině toku „Povodňový plán konkrétní lokality“, po opadnutí velkých vod je nutno prověřit, případně vyčistit potrubí kanalizace

Při práci uvnitř kanalizace je nutné dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí výbuchu. Vlastní likvidační práce zajišťuje ten, kdo havárii způsobil a spolupracuje s ním osoba pověřená provozovatelem.

## XVII.

### HLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

V případě vzniku jakékoliv mimořádné události v provozu kanalizační sítě, která by mohla mít za následek ohrožení provozu kanalizace a provozu ČOV a následné ohrožení jakosti předčištěné odpadní vody, se tato skutečnost hlásí:

**Provozovatel kanalizace**  
**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice**

**Call centrum**

**tel.: 840 111 111**

#### Pomoc při naléhavém řešení a havarijních stavech

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Policie ČR Jablonec nad Nisou                | tel.: 974 480 100                    |
| Obecní policie                               | tel.: 724 264 551, 724 184 671       |
| Vodoprávní úřad Jablonec nad Nisou           | tel.: 483 357 535 (362), 483 357 111 |
| Povodí Labe s. p., dispečink                 | tel.: 495 088 720 (730)/ 483 366 311 |
| ČIŽP Liberec                                 | tel.: 485 340 711, 723 083 437       |
| Hasiči Jablonec nad Nisou                    | tel.: 950 481 011                    |
| Krajská hygienická stanice LK                | tel.: 485 253 111                    |
| ČEZ, a.s.                                    | tel.: 840 850 860                    |
| Zdravotnická záchranná služba Jablonec n. N. | tel.: 483 329 008                    |

#### Tísňová volání:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Číslo tísňového volání    | tel.: 112 |
| Hasiči                    | tel.: 150 |
| Záchranná lékařská služba | tel.: 155 |
| Policie ČR                | tel.: 158 |

## **10. AKTUALIZACE, REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

Aktualizaci kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace (případně provozovatel na základě platného smluvního vztahu) průběžně podle stavu, respektive změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně.

Kontrolu dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na realizované kontrolní odběry odpadních vod. O výsledcích kontroly, při zjištění nedodržení podmínek kanalizačního řádu, informuje provozovatel dotčeného odběratele a v odůvodněných případech i místně příslušný vodoprávní úřad.

## **11. SEZNAM ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S KANALIZAČNÍM ŘÁDEM**

1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění odpadních vod ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
4. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
5. Vzorový kanalizační řád zpracovaný MZe ČR
6. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
7. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
8. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
9. Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů
10. TNV 75 6911 – provozní řád kanalizace

### **Příloha č. 1:** Grafická příloha

Základní situační mapa 1:5000