

# CHRASTAVA

---

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

pro smíšený kanalizační systém obce Chrastava zakončený  
čistírnou odpadních vod Chrastava



# CHRASTAVA

---

## KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

### pro smíšený kanalizační systém obce Chrastava zakončený čistírnou odpadních vod Chrastava

**Vlastník kanalizace:** Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

**Provozovatel kanalizace :** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

### **Schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu :**

**Vlastník:**

Dne:

razítko, podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. Jan Zurek  
ředitel odboru správy majetku

**Provozovatel:**

Dne:

razítko, podpis: \_\_\_\_\_  
Ing. Karel Blažek  
ředitel oblastního závodu Liberec

**KANALIZAČNÍ ŘÁD**  
**DODATEK č.1**

**pro kanalizační systém Chrastava zakončený ČOV Chrastava**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001

Sb. v platném znění) :

**5105-653845-49099469-3/2**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE

VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5105-653829-49099469-4/1**

**Návrh dodatku kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.**

Zpracovatel dodatku KŘ:

Bc. Jan Hencel

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování:

11/2018

**ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DODATKU č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

Dodatek kanalizačního řádu byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Liberci

č.j.:.....

ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

**Kapitola 7 - Producenti s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu se doplňuje:**

Producenti s vyšší mírou znečištění se na kanalizačním systému nevyskytují. – se ruší a nový text je: **P1 – BENTELER CZ s.r.o., Školní 713, 463 31 Chrastava**

**Kapitola 8 – schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Chrastava ze dne 14. 7. 2015 pod č. j.: ZPVU/4330/047608/15-Zdr se mění takto:**

**Kapitola 8 – P1 podmínky pro vypouštění odpadních vod odlišné kvality**

Vytvoření nového producenta pod označením P1

**P1. BENTELER CZ s.r.o., Školní 713, 463 31 Chrastava**

IČO: 254 32 338

Druh činnosti: strojní výroba – výroba dílů pro automobilový průmysl

Místo odběru: šachtě – zaústění přípojky do kanalizace

Typ vzorku: vzorek získaný sléváním 12 dílčích objemově stejných po 2 hodinách za posledních 24 hodin

Četnost: 1x za 2 měsíce (6x ročně)

Způsob měření množství OV: nepřímý – z fakturace vodného

Způsob předčištění OV: průmyslová ČOV

Max. vypouštěných množství OV: m<sup>3</sup>/h 1250 m<sup>3</sup>/den 15 000 m<sup>3</sup>/rok

| Ukazatele                                        | Koncentrace max.<br>[mg/l] |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| CHSK <sub>Cr</sub>                               | 1 500                      |
| Rozpuštěné anorg. soli, RAS                      | 2 500                      |
| Amonikální dusík, N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 200                        |
| Dusík celkový, N <sub>celk</sub>                 | 300                        |
| Fosfor celkový, P <sub>celk</sub>                | 25                         |
| Sírany, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>            | 1 500                      |
| Chloridy, Cl <sup>-</sup>                        | 350                        |
| Fluoridy, F <sup>-</sup>                         | 20                         |
| Chrom, Cr <sub>celkový</sub>                     | 0,5                        |
| Nikl, Ni                                         | 1                          |
| Zinek, Zn                                        | 1                          |
| Tenzidy anionaktivní, PAL-A                      | 10                         |
|                                                  |                            |
| pH                                               | 6 - 9                      |

\* červeně označena změna

Platnost: v souladu s platností kanalizačního řádu