

MIMOŇ RALSKO - PLOUŽNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 2

pro jednotný kanalizační systém měst Mimoň a Ralsko - Ploužnice
zakončený
čistírnou odpadních vod Hradčany - SIGMA



MIMOŇ RALSKO – PLOUŽNICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 2

**pro jednotný kanalizační systém měst Mimoň a Ralsko - Ploužnice zakončený
čistírnou odpadních vod Hradčany - SIGMA**

Vlastník kanalizace 1: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Vlastník kanalizace 2: Město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň
Identifikační číslo (IČ): 00 26 07 46

Provozovatel kanalizace : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení dodatku č. 2 kanalizačního řádu :

Vlastník 1:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

Provozovatel:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

KANALIZAČNÍ ŘÁD
DODATEK č. 2

pro kanalizační systém MIMOŇ, RALSKO – Ploužnice
zakončený ČOV Hradčany - SIGMA

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.

v platném znění) :

5101-918423-49099469-3/3 (Hradčany)

5101-695254-49099469-3/3 (Mimoň)

5101-695254-00260746-3/1 (Mimoň)

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č.

428/2001 Sb. v platném znění) :

5101-918423-49099469-4/3 (Hradčany – SIGMA)

Návrh dodatku kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zpracovatel dodatku KŘ:

Ing. Petra Otmarová

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování:

07 / 2022

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DODATKU č. 2 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Dodatek kanalizačního řádu byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v České Lípě.

č.j.:.....

ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

Kapitola 4 schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Mimoň (Ralsko-Plouznice ze dne 22. 1. 2018 pod č. j.: MUCL/8587/2018 se mění na následující znění na

straně 16: * vyznačeno červeně

Změna se týká Důležitých objektů na kanalizaci - Odlehčovacích komor

4. POPIS ÚZEMÍ A TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Odhlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přívalových deštích.

Poznámka:

Odhlehčovací komory byly hodnoceny komplexně v řadě parametrů – z pohledu poměru ředění, počtu a doby trvání přepadů a celkového ročního přepadlého objemu.

Název	ID	Poměr ředění	Umístění	Stoka
Mimoň OK32260	32260	1:4	v ulici Okrouhlická v místě napojení ulice	BA-1
Mimoň OK39605	39605	1:4	na začátku stoky AA u ČSOV Mimoň 1	AA
Mimoň OK32171	32171	1:4	Na stoce DA za přechodem vodoteče u ČSOV Mimoň 3, Vranovská	DA
Mimoň OK32302	32302	1:4	na stoce BA u Křížové lávky přes Ploučnici	BA
Mimoň OK32097	32097	1:4	na stoce DB v ul. Pertoltická před objektem na p.p.č. 1213	DB
Mimoň OK32192	32192	1:4	na stoce D u Letenské lávky přes Ploučnici	D
Mimoň OK32127	32127	1:4	na stoce DB v ul. Pertoltická u č. p. 124, Lužická	DB

Kapitola 7 a 8 schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Mimoň (Ralsko-Plouznice ze dne 22. 1. 2018 pod č. j.: MUCL/8587/2018 **se mění na následující znění na straně 28 a 29: * vyznačeno červeně**

Změna se týká odnětí výjimky z KŘ u producenta VÁŠA spol. s r.o., Potoční 2, 471 24 Mimoň s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu

7. PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD

Producenti s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu

~~1. VÁŠA spol. s r.o., Potoční 2, 471 24 Mimoň~~

Provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod výše uvedených producentů jsou uvedeny v kapitole 8. Pro ukazatele znečištění, které nejsou v limitech pro jednotlivé producenty uvedeny, platí limity jako pro běžné producenty uvedené v kapitole 3 bod 13.

U těchto producentů provádí provozovatel kontrolu kvality vypouštěných odpadních vod pravidelně podle platného Plánu kontroly kvality odpadních vod, schvalovaného vedením společnosti pro každý kalendářní rok.

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ

~~1. Název a adresa firmy: VÁŠA spol. s r.o., Potoční 2, 471 24 Mimoň~~

~~IČO: 250 96 575~~

~~Druh činnosti: Výroba, zpracování a konzervování masa~~

~~Druh odpadních vod: zemědělské~~

~~Vzorkování: místo odběru: v třetí komoře (akumulační část) ČOV~~

~~typ vzorku: typ A, dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebíraných v intervalu 15 minut~~

~~četnost odběrů: 12 x ročně~~

~~Způsob předčištění OV: hrubé předčištění (automaticky stírané česle, sedimentace, tlaková flotace)~~

~~Max. množství vypouštěných OV: 2,0 l/s — prům. 1200 m³/měsíc — 17 000 m³/rok~~

Ukazatele	Koncentrace průměr [mg/l]	Koncentrace max. [mg/l]	Bilance max. [t/rok]
CHSK _{cr}	3000	3200	36
BSK ₅	2000	2200	24
NL	700	1000	8,4
P _{celk}	30	35	0,36
N-NH ₄	90	125	1,08
N _{celk}	240	280	2,52
EL	200	250	2,4
pH	6–9	6–9	-

