



Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Dle rozdělovníku

Váš dopis ze dne: 8. 11. 2022

č. j.: MMUL/OŽP/VHO/378401/2022/LípJ/KR-24

č. ev.: 417897/2022

Vyřizuje: Ing. Jana Lípová

V Ústí nad Labem dne: 28. 11. 2022

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 8. 11. 2022 podala právnická osoba

Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469,
v zastoupení společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50
Teplice, IČ: 49099451

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení žadatel

schvaluje

dle ust. § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

DODATEK č. 1 kanalizačního řádu vodního díla schváleného pod názvem „Ústí nad Labem - Střekov, kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém města Ústí nad Labem – Střekov zakončený ČOV Střekov“ (dále jen „kanalizační řád“).

Dodatek č. 1 kanalizačního řádu se schvaluje bez podmínek.

Platnost dodatku č. 1, včetně původního kanalizačního řádu, je stanovena do doby schválení nového kanalizačního řádu.

Dodatkem č. 1 kanalizačního řádu se schválený kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém města Ústí nad Labem – Střekov zakončený ČOV Střekov, který byl schválen rozhodnutím zdejšího úřadu vydaným pod čj. MMUL/OŽP/VHO/344109/2020/LípJ/ KR-24 ze dne 26. 1. 2021, aktualizuje v kapitole č. 4 *Popis území a technický popis kanalizační sítě, části IX. Popis a hydrotechnické údaje* odstavec „Způsob řešení oddělení dešťových vod“ a odstavec „Seznam odlehčovacích komor do vodních recipientů“.

Dodatkem č. 1 je upraven poměr ředění splaškových vod na odlehčovacích komorách, ostatní údaje zůstávají beze změny. Žadatel změnu odůvodnil tím, že se jedná o skutečný poměr ředění zjištěný provedeným měření. Výše uvedené odstavce schváleného kanalizačního řádu, ve kterém jsou uvedeny na str. 14, nově zní takto:

Způsob řešení oddělení dešťových vod:

Kanalizační systém aglomerace je evidován jako jednotný kanalizační systém s malým podílem oddílného splaškového kanalizačního systému. Odlehčení dešťových vod v jednotném kanalizačním systému je řešeno odlehčovacími komorami, které jsou jeho součástí. Odtok z odlehčovacích komor není regulován a je dán maximální kapacitou navržených odtokových potrubí. Poměry ředění splaškových vod na odlehčovacích komorách jsou v poměru 1:4.

Seznam odlehčovacích komor do vodních recipientů:

	<u>Označení</u>	<u>Umístění</u>	<u>Recipient vyústění</u>	<u>Poměr ředění</u>
1.	Střekov OK1	Součást hrubého předčištění na sběrači B před nátokem na ČSOV, která je umístěna v areálu ČOV	řeka Labe	1:4
2.	Střekov OK2		řeka Labe	1:4

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 4015 50 Teplice, v zastoupení společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451

ODŮVODNĚNÍ

Severočeská vodárenská společnost, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, zastoupená Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., IČ 00081531, se sídlem tamtéž, prostřednictvím pracovníka společnosti Ing. Ondřeje Bartoše, podala dne 8. 11. 2022 u Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí žádost o schválení Dodatku č. 1 ke schválenému dokumentu „Ústí nad Labem - Střekov, kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém města Ústí nad Labem – Střekov zakončený ČOV Střekov“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení vedené pod spisovou značkou MMUL/OŽP/VHO/378401/2022/LípJ/KR-24.

Kanalizační řád se týká jednotné splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod města Ústí nad Labem – městská část Střekov, k. ú. Střekov, IČME stokové sítě 4214-775258-49099469-3/1, IČME ČOV 4214-775258-49099469-4/1, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a. s., kterou provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- 3 paré dodatku č. 1 kanalizačního řádu pod názvem „Ústí nad Labem - Střekov, kanalizační řád, DODATEK č. 1 pro jednotný kanalizační systém města Ústí nad Labem – Střekov zakončený ČOV Střekov“, zpracovaný provozovatelem kanalizace, společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice - Ing. Ondřejem Bartošem, v 7/2022.

Jelikož účastníkem řízení je pouze jeden účastník, tj. žadatel, a povaha věci umožňuje rozhodnout ve věci neprodleně, podle ustanovení § 49 správního řádu příslušný vodoprávní úřad upustil od konání ústního jednání a místního šetření. Rovněž zahájení řízení oznámil správní orgán žadateli v souladu s ustanovením § 47 správního řádu ústním prohlášením.

Vodoprávní úřad přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích a dalších platných právních předpisech. Při

přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící vydání správního rozhodnutí o schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu Města Ústí nad Labem - Střekov. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má odkladný účinek.

Ing. Jana Lípová

referent oddělení vodního hospodářství
Magistrátu města Ústí nad Labem

Příloha: 2 paré schváleného dodatku č. 1 kanalizačního řádu (*po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Rozdělovník

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu (DS)

1. Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v zastoupení: Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (Ing. Ondřej Bartoš)

Na vědomí (DS)

2. Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov