

LIBEREC

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 4

pro smíšený kanalizační systém města Liberec a obcí

Stráž nad Nisou a Šimonovice - Minkovice zakončený čistírnou
odpadních vod Liberec



LIBEREC

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 4

pro smíšený kanalizační systém města Liberec a obcí

**Stráž nad Nisou a Šimonovice - Minkovice zakončený čistírnou
odpadních vod Liberec**

Vlastník kanalizace: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Provozovatel kanalizace : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení dodatku č. 4 kanalizačního řádu:

Vlastník:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

Provozovatel:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

KANALIZAČNÍ ŘÁD **DODATEK č.4**

pro smíšený kanalizační systém města Liberec a obcí

Stráž nad Nisou a Šimonovice - Minkovice zakončený
čistírnou odpadních vod Liberec

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.
v platném znění) :

5105-682039-49099469-3/2 (Liberec)

5105-682039-49099469-3/1 (Recipient)

5105-631086-49099469-3/2,3,4 (Dešťová)

5105-756393-49099469-3/2 (Stráž nad Nisou)

5105-762504-49099469-3/1 (Šimonovice-Minkovice)

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č.
428/2001 Sb. v platném znění): **5105-682209-49099469-4/1 (Liberec)**

**Návrh dodatku kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou
potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně
příslušnému vodoprávnímu úřadu.**

Zpracovatel dodatku KŘ: Ing. Petra Otmarová

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování: 11/2021

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DODATKU č. 4 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Dodatek kanalizačního řádu byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Liberci

Č.j.:..... ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

Kapitola 8 schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Liberec ze dne 6. 1. 2021 pod č. j.: ZPVU/4330/171105/20-Bel, **se mění na následující znění: * vyznačeno červeně**
Změna se týká producenta Severochema s povolením vypouštět odpadní vody s vyšší mírou znečištění než je stanovena v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu.

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSL OVÝCH PRODUCENTŮ

P5. Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Vilová 333/2, Liberec

IČO: 000 19 220

Druh činnosti: Výroba chemických produktů (podpalovače, čisticí prostředky, ředidla, atd.)

Rozsah kontroly: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, Ncelk, PAL – A, C10 - C40

Četnost: 4 x ročně

Typ vzorku: dvouhodinový slévaný vzorek dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění

Místo odběru vzorku: v odtokové šachtě, za odlučovačem

Způsob předčištění: odlučovač ropných látek,

Max. vypouštěných množství OV: 830 m³/měs. 6 612 m³/rok

Ukazatele	Koncentrace (mg/l)
BSK ₅	800
CHSK _{Cr}	1500
N-celk	200