

HRÁDEK NAD NISOU

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

pro jednotný kanalizační systém města Hrádek nad Nisou zakončený
čistírnou odpadních vod Hrádek nad Nisou



HRÁDEK NAD NISOU

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

**pro jednotný kanalizační systém města Hrádek nad Nisou zakončený
čistírnou odpadních vod Hrádek nad Nisou**

Vlastník kanalizace:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Provozovatel kanalizace :

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu:

Vlastník:

Dne:

razítko, podpis: _____

Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

Provozovatel:

Dne:

razítko, podpis: _____

Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

KANALIZAČNÍ ŘÁD
DODATEK č.1

pro jednotný kanalizační systém města Hrádek nad Nisou zakončený
čistírnou odpadních vod Hrádek nad Nisou

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5105-647390-49099469-3/1**
5105-647373-00262854-3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění) : **5105-647390-49099469-4/1)**

Návrh dodatku kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zpracovatel dodatku KŘ: Ing. Lenka Chybová
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování: 11/2023

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DODATKU č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Dodatek kanalizačního řádu byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Liberci

č.j.:..... ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

Kapitola 4 schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Hrádek nad Nisou ze dne 5. 5. 2021 pod č. j.: ZPVU/4330/080083/21-Ran, **se mění na následující znění na straně**

19: * vyznačeno červeně

Změna se týká *Důležitých objektů na kanalizaci - Odlehčovacích komor – konkrétně upřesnění ředících poměrů.*

4. POPIS ÚZEMÍ A TECHNICKÝ POPIS KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Odlehčovací komory

Na kanalizační síti jsou vybudovány následující odlehčovací komory, které slouží k oddělení srážkových vod při přívalových deštích.

Poznámka:

Odlehčovací komory byly hodnoceny komplexně v řadě parametrů – z pohledu poměru ředění, počtu a doby trvání přepadů a celkového ročního přepadlého objemu.

Dále bylo zjištěno, že odlehčovací komory byly původně navrhovány na standardní ředící poměry (většinou 1:4), ovšem za dříve počítané mnohem větší produkce splaškových vod, takže za současné produkce splaškových vod všechny komory splňují daleko předpoklad ředících poměrů, naopak je přiváděno na ČOV mnohem více dešťových vod než vyžaduje metodika ředících poměrů.

OK*	ID	Poměr ředění	Místo	Stoka
OK 1	176406	1:4	Luční a václavská	A
OK 2	2170129	1:4	Lidická nedaleko záhrádkářské kolonie	B
OK 3	376441	1:4	Hartavská	AC
OK 4	476452	1:4	Okružní	AD
OK 5	5881438	1:4	Okružní a 1. máje	AD
OK 6	676749	1:4	Jiřího z Poděbrad a Francouzská	AD

Vysvětlivky:

OK: odlehčovací komora

poměr ředění projektovaný převzat z archivní dokumentace SčVK

poměr ředění skutečný – viz výše

nepřep. při simulaci v průměrně vodném roce nedošlo k přepadu

zruš. počítá se s výhledovým zrušením funkce OK

Kapitola 7 schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Hrádek nad Nisou ze dne 5. 5. 2021 pod č. j.: ZPVU/4330/080083/21-Ran, **se mění na následující znění na straně**
29: * vyznačeno červeně

7. PRODUCENTI ODPADNÍCH VOD

Producers, jejichž provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znečištění odpadních vod nepřekračují míru znečištění stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizačního řádu a mají předčištění před vypouštěním odpadních vod do kanalizace.

Objekt	Majitel OM	Druh provozu	způsob předčištění
Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.	Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o.	automotive	chemická ČOV
KSM Castings CZ a.s.	KSM Castings CZ a.s.	výroba hliníkových produktů	odlučovač RL, HCLBP-50 , odlučovač LT -4-1
Elas s.r.o.	Elas s.r.o.	výroba stuh	jímka
Vulkan plast a.s.	Vulkan plast a.s.	výroba zdravotnického materiálu	2x septik
VGP Park III	VGP CZ, a.s.	výrobní a skladovací haly	lapák tuků
Autotrend s.r.o.	Vašíček Petr	autopravna	ORL IREKO -bio
Restaurace lidový dům	Město Hrádek nad Nisou	restaurace	Lapač tuků T2
Hasičská zbrojnice	Město Hrádek nad Nisou	hasičská zbrojnice	SM 6 LAPOL IV
Restaurace U Jelena	Nguyen Quy Duong	obchod	SM 7 LAPOL IV
Edeka obchodní centrum	nedohledáno	obch. Centrum	lapač tuků LTP1, LOP 50
Penny Market	nedohledáno	supermarket	Odlučovač tuků OTP4 a 32 6 5/55--6,20PP-100 NS
ZŠ Donín	Město Hrádek nad Nisou	školní jídelna	odlučovač tuků LTP 2BA- MHII
Jaromír Hreha	Jaromír Hreha	prodej lihovin, pohostinství	LAPOL LPTA
Milan Meszároš	Milan Meszároš	řeznictví a uzenářství	LAPOL LPT2
František Veselý	František Veselý	pokryvačství a tesařství	Lapač tuků LT-2
Papoil	MOL ČR s.r.o.	čerpací stanice pohonných hmot	nedohledáno
Euroil	Čepro a.s.	čerpací stanice pohonných hmot	nedohledáno

Kapitola 8 schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Hrádek nad Nisou ze dne 5. 5. 2021 pod č. j.: ZPVU/4330/080083/21-Ran, **se mění na následující znění na straně 32: * vyznačeno červeně**

Změna se týká nadlimitních producentů – konkrétně udělení výjimky na vypouštění OV

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYJMENOVANÝCH PRŮMYSLOVÝCH PRODUCENTŮ

1. Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o., Oldřichovská 698, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 490 966 30

Druh činnosti: výroba dílů pro automobilový průmysl

Druh odpadních vod: technologické vody (z chemické čistírny)

Místo odběru: odtok v měrném objektu Tristone

Typ vzorku: 2 hodinový slévaný vzorek, případně 24 hod dle nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb. v platném znění

Četnost: 24 x ročně (2 x za měsíc)

Způsob měření množství OV: Odpadní vody budou vypouštěny kontinuálně během 24 hodin. Měření množství vod bude zajištěno na měrném objektu na odtoku do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Způsob předčištění OV: ČOV technologických odpadních vod

Max. množství vypouštěných OV: 1l/s 1800 m³/den 30 000 m³/rok

Ukazatele	Koncentrace max. [mg/l]
CHSK_{Cr}	1400
BSK₅	700
PAL- N	200