

TŘEBÍVLICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

pro smíšený kanalizační systém obce zakončený
čistírnou odpadních vod Třebívlice nová



Třebívlice

KANALIZAČNÍ ŘÁD

DODATEK č. 1

**pro smíšený kanalizační systém obce zakončený
čistírnou odpadních vod Třebívlice nová**

Vlastník kanalizace 1: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 69

Vlastník kanalizace 2: Obec Třebívlice
Komenského nám. 17, 411 15 Třebívlice
Identifikační číslo (IČ): 00264539

Provozovatel kanalizace: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Identifikační číslo (IČ): 49 09 94 51

Schválení dodatku č. 1 kanalizačního řádu :

Vlastník 1:

Dne:

Vlastník 2:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jan Zurek
ředitel odboru správy majetku

razítko, podpis: _____
Mgr. Tomáš Rulf
starosta obce Třebívlice

Provozovatel:

Dne:

razítko, podpis: _____
Ing. Jana Michalová
provozně technická ředitelka

KANALIZAČNÍ ŘÁD
DODATEK č.1

**pro kanalizační systém Třebívlice zakončený
ČOV Třebívlice nová**

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.

v platném znění) : **4208-770027-00264539-3/1,**

4208-770027-49099469-3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č.

428/2001 Sb. v platném znění) : **4208-770027-49099469-4/1**

Návrh dodatku kanalizačního řádu předložil provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Zpracovatel dodatku KŘ:

Ing. Ondřej Bartoš

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracování:

8/2022

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ DODATKU č. 1 KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Dodatek kanalizačního řádu byl schválen podle § 14 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v Lovosicích.

č.j.:.....

ze dne.....

razítko a podpis schvalujícího úřadu

V kapitole č. 4. „Popis území a technický popis kanalizační sítě“ schváleného kanalizačního řádu pro kanalizační systém Třebívlice ze dne 15.6.2021 pod č.j.: OŽP 300/2021 je část s výčtem odlehčovacích komor nahrazena takto:

Odlehčovací komory

Odlehčovací komory vybudované na gravitačním kanalizačním systému obce Třebívlice byly navrženy na základě postupně zpracovávaných výchozích podkladů o kanalizačním systému a ČOV obce.

Seznam odlehčovacích komor:

	<u>Označení</u>	<u>Umístění</u>	<u>Recipient vyústění</u>	<u>Poměr ředění</u>
1.	Třebívlice OK1-A	na kmenové stoce „A“, v areálu ČOV	Potok Žejdlík	1:4
2.	Třebívlice OK2-AA	na sběrné stoce v Mlýnské ulici, travnatá plocha vlevo u potoka Žejdlík	Potok Žejdlík	1:4
3.	Třebívlice OK3-A	na kmenové stoce „A“, vpravo potoka Žejdlík na okraji pole	Potok Žejdlík	1:4
4.	Třebívlice OK4-A	na kmenové stoce „A“, v travnaté ploše vedle ul. Husova mezi bývalou synagogou a sportovním areálem, vpravo potoka Žejdlík	Potok Žejdlík	1:4
5.	Třebívlice OK5-A	na kmenové stoce „A“, hned před Kaplí sv. Jana Nepomuckého na Komenského nám.	Potok Žejdlík	1:4

Odtok oddělených dešťových vod z odlehčovacích komor není regulován a je dán maximální kapacitou navržených odtokových potrubí (škrťací tratě). Odlehčovací potrubí vedené od jednotlivých odlehčovacích komor jsou vyústěny přímo do vodního toku Žejdlík.