

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č.: MULO 19265/2021
Č. j. č. spisu: OŽP 300/2021
VPE: KŘ-23
Vyřizuje: Ing. Jarošová
Tel.: 416 571 133
E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz
Datum: 15. 6. 2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), právnické osobě:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099451, CZ-NACE 36000 (dále jen „žadatel“),

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

schvaluje

kanalizační řád pro kanalizační systém obce Třebívlice zakončený čistírnou odpadních vod Třebívlice, vypracovaný v souladu s § 24 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád zpracoval Ing. Ondřej Bartoš, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., datum 03/2021.

Umístění:

Na pozemku p. č. st. 304 a p. č. 398/4 v k. ú. Třebívlice, č. h. p. 1-13-04-0321-0-00, vodní tok: Žejdlík, ř. km. 10,2; HGR 4540 – Ohárecká křída, souřadnice Y/X: 773358/997490.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Odůvodnění

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 21. 5. 2021 žádost žadatele o schválení kanalizačního řádu Třebívlice. Kanalizační řád zpracoval Ing. Ondřej Bartoš, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., datum 03/2021. Kanalizační řád se vztahuje na smíšený kanalizační systém obce Třebívlice zakončený čistírnou odpadních vod Třebívlice. Vlastníkem kanalizace_1 je Severočeská vodárenská společnost a. s., vlastníkem kanalizace_2 je obec Třebívlice.

Popis kanalizační sítě:

Gravitační kanalizační systém (DN 300 mm) je zakončen mechanicko-biologickou „ČOV Třebívlice nová“, typu BIOCLENER BC pro 550 EO ve dvoulínkovém provedení s jemnobublinnou aerací a denitrifikací, která je umístěna na jihovýchodním okraji obce Třebívlice s vyústěním předčištěných odpadních vod do potoka Žejdlík.

Větší část stokové sítě je jednotná, větvená kanalizační soustava, část nové kanalizace v majetku obce Třebívlice jsou oddílné, splaškové stoky, které se dále napojují na jednotnou síť města.

Vybudovaná kanalizační síť obce Třebívlice je vedena převážně v místních komunikacích a obecních pozemcích. Na kanalizační síť je osazeno 5 odlehčovacích komor.

Na smíšený kanalizační systém zakončený ČOV je zatím napojeno 409 obyvatel obce, což reprezentuje 306 EO.


Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č. j.: OŽP 300/2021, E. Č.: MULO 16636/2021 ze dne 28. 5. 2021 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že posuzovaným záměrem nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s návrhem kanalizačního řádu pro kanalizační systém Lukavec a Keblice, souhlasit.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Vojtěch Hamerník
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice



Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Na vědomí:

- Obec Třebívlice, Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

2 x spis