

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/046919/2024/6/ZPZ/Štěp/KR-10

Číslo jednací: KUUK/094143/2024

UID: kuukes9209b70f

Počet listů/příloh: 2/0

Vyřizuje/linka: Ing. Vlasta Štěpánová/217

Datum: 27.06.2024

Kanalizační řád pro jednotný kanalizační systém měst Ústí nad Labem, Trmice, Chabařovice a obcí Povrly a Přestanov

ROZHODNUTÍ V ČÁSTI VĚCI

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný na základě ustanovení § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (ZVK), ve znění pozdějších předpisů

schvaluje

dle § 14 odst. 3 poslední věta ZVK za použití § 148 odst. 1. písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě Severočeská vodárenská společnost, a.s., Pítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (dále SVS) část **Dodatku č.1** Kanalizačního řádu pro jednotný kanalizační systém měst Ústí nad Labem, Trmice, Chabařovice a obcí Povrly a Přestanov zakončený ČOV Neštěmice (KŘÚL) zpracovaný v březnu 2024 paní Soňou Kolářovou, kterou dochází ke změně stávajícího schváleného KŘÚL v těchto částech:

- 1) kapitola č. 3 bod 38 odst. VII. Likvidace odpadních vod nepřivedených kanalizací se mění tak, že se navyšuje množství přijímaných průmyslových odpadních vod nepřivedených kanalizací ze stávajících 12 000 m3/rok na 25 000 m3/rok a výčet smluvních producentů průmyslových odpadních vod se mění takto:

Název producenta	Původ odpadních vod
Knauf Insulation, s.r.o.	OV z výroby minerálních izolací
Tivall CZ, s.r.o.	OV z výroby vegetariánských potravin
Jotun, a.s.	OV z výroby barev
EKO Volfartice	OV skládkové
Purum s.r.o.	OV zaolejované
Skládka Orlík III, IV	průsakové vody ze skládky
ČEZ Distribuce	OV z havárie
GLAZURA s.r.o., Roudnice nad Labem	OV z keramického, sklářského a hutního průmyslu
CZECH Aerosol a.s.	OV z výroby kosmetiky a parfémů
AXA trans s.r.o.	OV z proplachu a deemulgace
STOCK čistící služby s.r.o.	OV z chemických záchodů
MAKRO	OV z čerpací stanice
JOHNNY Servis	OV z chemických záchodů
WC Servis	OV z chemických záchodů

- 2) kapitola 8 bod 1 se mění tak, že pro rok 2014 je přípustné znečištění odpadních vod u producenta **Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie)** v následujících ukazatelích při zachování stávajících bilančních hodnot:

Ukazatel	stávající hodnota p/m (mg/l)	navrhovaná hodnota p/m (mg/l)
RAS	16 000	18 000
RL	20 500	23 000
Cl ⁻	11 000	12 250

- 3) kapitola 8 bod 7 se mění tak, že nadále je přípustné znečištění odpadních vod u producenta **RECOVERA Využití zdrojů a.s.** podle následující tabulky:

Ukazatel	Koncentrace max (mg/l) Typ vzorku A	Koncentrace max (mg/l) Typ vzorku B	Bilance (t/rok)
N-NH ₄ ⁺	700	1 000	50
N _{celk.}	900	1 200	60
RAS	13 000	18 000	900
SO ₄ ²⁻	1 500	2 000	100
Cl ⁻	8 500	10 000	500
F ⁻	15	18	0,900
CN _{celk.}	0,3	0,4	0,020
As	0,7	1	0,050
Ni	0,2	0,25	0,0125
Se	0,03	0,04	0,002
Mo	0,05	0,06	0,003

V	0,5	0,6	0,030
Co	0,05	0,06	0,003
AOX	2,5	3,5	0,175
CHSK _{Cr}	3 000	4 500	225
BSK ₅	1 000	1 300	65

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469

ODŮVODNĚNÍ

Dne 23.3. 2024 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, doručena žádost SVS o schválení Dodatku č. 1 KŘÚL.

Předloženým Dodatkem byly navrženy následující změny stávajícího schváleného kanalizačního řádu v následujících bodech:

- 1) V kapitole č. 3 bodu 38 dochází k navýšení objemu přijímaných průmyslových odpadních vod přivážených na ČOV cisternami ze stávajících 12 tis. m³/rok na 25 tis. m³/rok a byl aktualizován výčet subjektů, kteří průmyslové odpadní vody na ČOV přivázejí.
- 2) V kapitole č. 4 dochází k úpravě ředicího poměru na odlehčovací komoře OK19 umístěné v ulici Přístavní v centru Ústí nad Labem z dosavadního 1:3 na 1:1.
- 3) V kapitole č. 8, bod 1 se mění přípustné znečištění odpadních vod pro rok 2024 u vyjmenovaného producenta **Spolchemie**, tak jak je uvedeno ve výroku)
- 4) V kapitole č. 8 bod 7 se zvyšuje na neomezenou dobu přípustné kvalitativní znečištění odpadních vod u producenta **RECOVERA Využití zdrojů a.s.** v ukazatelích chloridy z 3 000 mg/l na 8 500 mg/l a RAS z 8 000 mg/l na 13 000 mg/l a dále se výrazně zvyšují bilanční hodnoty vypouštěného znečištění, tak jak je uvedeno ve výroku

K objasnění a zdůvodnění navržených změn bylo nařizeno na 7.5. 2024 ústní jednání za přítomnosti Povodí Labe, státní podnik, protože odlehčovací komora OK19, pro kterou je navržena změna v poměru ředění, je umístěna na větvi, kterou jsou přiváděny odpadní vody ze Spolchemie a navržený poměr ředění může mít vliv na kvalitu vody v Labi a je v rozporu s doporučeným poměrem ředění daným ČSN 75 6262.

Na ústním jednání se přítomní shodli, že je možno schválit změny kapitoly č. 3 a č. 8 stávajícího KŘÚL, protože ty nebudou mít vliv na stávající povolení k vypouštění pro ČOV Neštěmice a nijak negativně neovlivní kvalitu vody v Labi.

Zásadním problémem je navrhovaná změna poměru ředění u odlehčovací komory OK19 (bod 2), který neodpovídá dosud deklarované a kanalizačním řádem stanovené hodnotě 1:3, ani platné právní úpravě (§19 odst. 7 vyhl. č. 428/2001 Sb.). Zároveň jsou do odlehčovací komory OK19 napojeny významné zdroje průmyslové odpadní vody Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolchemie).

Vzhledem k tomu, že schválení navrženého poměru ředění 1:1 je možné za předpokladu, že bude provedeno posouzení vlivu odlehčení odpadních vod podle čl. 5 ČSN 75 6262 a současně budou stanoveny závazné podmínky pro dosažení přijatelného poměru ředění v souladu s uvedenou ČSN. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že SVS předložit krajskému úřadu posouzení OK19 a jejího vlivu na recipient dle ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, kapitoly č. 4.3 a 5. Posouzení musí být provedeno nejen pro ukazatele vyjmenované v ČSN, ale i pro ty, které jsou vyjmenovány ve stávajícím schváleném KŘ (kapitola 8 bod 1) pro Spolchemii jako pro

specifického producenta napojeného na předmětnou kanalizaci. Podle výsledku posouzení předloží SVS krajskému úřadu návrh opatření směřujících k dosažení přijatelného poměru ředění na OK19 a harmonogram prací. K těmto materiálům vyžaduje krajský úřad vyjádření Povodí Labe z hlediska správce toku.

Dne 18.6.2024 obdržel krajský úřad žádost SVS o schválení Dodatku č.1 KŘÚL v bodech č.1, 3 a 4 a o přerušení řízení v bodě 2, který se týká poměru ředění OK19, neboť zpracování podkladů si vyžádá delší časové období.

Krajský úřad neshledal důvody, pro které by nemohl žádosti vyhovět a vydal rozhodnutí v části věci, kterým schvaluje Dodatek č.1 KŘÚL pouze v bodě č. 1, 3 a 4 a v řízení o schválení Dodatku č.1 KŘÚL v bodě č. 2 vydá usnesení o jeho přerušení a vyzve SVS k dodání podkladů.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

RNDr. Tomáš Burian

vedoucí oddělení životního prostředí

Rozdělovník

účastníci řízení:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Soňa Kolářová

Severočeská vodárenská společnost, a.s. prostřednictvím Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Povodí Labe, státní podnik