



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č.: MULO 41551/2022
Č. j. č. spisu: OŽP 521/2022
VPE: KŘ-25
Vyřizuje: Ing. Jarošová
Tel.: 416 571 133
E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz
Datum: 28. 11. 2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), právnické osobě:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099451, CZ-NACE 36000 (dále jen „žadatel“),

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

schvaluje

kanalizační řád pro kanalizační systém města Libochovice a obce Radovesice zakončený čistírnou odpadních vod Libochovice, vypracovaný v souladu s § 24 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád zpracoval Ing. Ondřej Bartoš, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., datum 07/2022.

Umístění ČOV:

Kraj Ústecký, Obec Libochovice, pozemek p. č. 375/19 (ostatní plocha), 375/31 (vodní plocha), st. 1330 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Libochovice, č. h. p. 1-13-04-0410-0-00, HGR 4540 – Ohárecká křída, OHL_0730 Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe, ř. km 22.2, souřadnice Y/X: 763461/1004489.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Odůvodnění

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 8. 11. 2022 žádost žadatele o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační systém Libochovice a Radovesice zakončený ČOV Libochovice. Kanalizační řád zpracoval Ing. Ondřej Bartoš, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., datum 07/2022.

Popis kanalizační sítě:

Kanalizační systém města Libochovice, obce Radovesice a Poplze je převážně gravitační jednotný, na který jsou napojeny části oddílné splaškové kanalizace (Libochovice LT057031 v majetku města Libochovice a nově napojené kratší úseky kanalizace Libochovice). V obci Radovesice je kanalizační systém pouze jednotný, vedený na ČOV Libochovice. Kanalizační systém v Poplzech je napojen na

kanalizační systém v Libochovicích, zakončený ČOV Libochovice. Na kanalizační síti je vybudována soustava čerpacích stanic (celkem 11 ČSOV), které přečerpávají splaškovou vodu z části města Libochovice, městské části Poplze a obce Radovesice, jejichž výtlačky jsou napojeny na gravitační stoky vedoucí odpadní vody na ČOV Libochovice. Na kanalizační síti je vybudováno celkem 7 odlehčovacích komor. Celková délka kanalizační sítě je přibližně 24 km.

Kanalizační systém je zakončen mechanicko-biologickou ČOV Libochovice na pozemku p. č. 375/19 v k. ú. Libochovice. Projektovaná kapacita ČOV dle BSK₅ je 2425 EO. Na ČOV je v současné době napojeno cca 3339 obyvatel, tj. 1671 EO. Přiváděné odpadní vody včetně dešťových vod jsou po sedimentaci štetku a hrubém mechanickém předčištění čerpány do mechanicko-biologické části ČOV. Vně areálu se nachází odlehčovací komora, odlehčené vody jsou bezpečnostním přepadem po naplnění jímky odváděny do řeky Ohře. ČOV je vybavena kalovým hospodářstvím. Přечиštěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Ohře, ř. km 22,2.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č. j.: OŽP 521/2022, E. č.: MULO 40075/2022 ze dne 16. 11. 2022 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že posuzovaným záměrem nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s návrhem kanalizačního řádu pro kanalizační systém Lukavec a Keblice, souhlasit.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jan Scháno

zástupce vedoucího odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice



Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Na vědomí:

- Město Libochovice, náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

2 x spis